



**ATRIS, s.r.o.**  
**paní Andrea Holá**  
**Občanská 1116/18**  
**710 00 Ostrava - Slezská Ostrava**

<i>Váš dopis značky</i>	<i>/ ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje / tel.</i>	<i>V Ostravě dne</i>
<i>e-mail</i>	<i>27.07.2016</i>	<i>24550/Lie/020816-7</i>	<i>Liebzeit /</i>	<i>02.08.2016</i>
			<i>596 904 624</i>	
			<i>724 616 023</i>	
			<i>edgar.liebzeit@veolia.com</i>	

**„Izolace proti zemní vlhkosti objektu na pozemku p.č. 1463, Hrabůvka, na ul. Tlapáková 11” - k.ú. Hrabůvka - vyjádření k dotčení tepelných sítí v majetku Veolia Energie ČR, a.s.**

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde na třech místech k dotčení podzemních v ŽB kanálech uložených rozvodů tepla, které se nachází v majetku Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí vám zasíláme v příloze na situaci 1:500. Spádování odvodňovacích kanálků požadujeme ve směru od našich podzemních zařízení tak, aby nemohlo dojít k jejich našich tepelných kanálů a následně z nich k zaplavení suterénu budovy.

Žádáme o předložení projektové dokumentace s doplněním našich sítí ke schválení a to vedoucímu sektoru Ostrava-Poruba, Jižní město - Ing. Masnému (e-mail radim.masny@veolia.com, mobil 606 782 032). K tomu si můžete vyžádat podklady u Ing. Liebzeita – tel. 596 904 624, mobil 724 616 023.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
 IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
 Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

[www.veolia.cz](http://www.veolia.cz), [www.veoliaenergie.cz](http://www.veoliaenergie.cz)

**Kontaktní adresa:**

Veolia Energie ČR, a.s.  
 Region Severní Morava  
 Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice  
 Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693



teplárenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplárenského zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplárenského zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplárenským zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Sítě vám v terénu vytýčí - provoz Ostrava-Jižní město I, II (oblast Jižní Město, Šídlovec – primární i sekundární síť Bc. Rostislav Glac e-mail rostislav.glac@veolia.com, mobil 602 535 635).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplárenského zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplárenském zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Ing. Libor Valový  
Náměstek Distribuce a služeb

**Veolia Energie ČR, a.s.**  
Region Severní Morava  
Závod Distribuce a služby  
Ostrava



5

Příloha: č.1 - situace 1:500.

403 / 1



455 / 4

TLAPAKOVA

1296 / 11

1463 / 0

411 / 1

Hrabůvka

Topná voda DN=50 č. 648 201

391 / 1

391 / 1

1464 / 0

1464 / 0 1243 / 13

404 / 1

Topná voda DN=125 č. 648 109

5848.11

Horká voda DN=150 č. 264

Horká voda DN=150 č. 264

553.5

451 / 2



1446 / 0 1446 / 0 1446 / 0

1446 / 0

1446 / 0 1236 / 22 1446 / 0

1446 / 0

1446 / 0

1446 / 0

1446 / 0

Příloha č. 1

Datum: 02. 8. 2016

Vyřizuje: LIEDZET

Razítko a podpis:

Veolia Energie ČR, a.s.  
Region Severní Morava  
Závod Distribuce a služby  
Ostrava



5