



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/021215/20/INV/Nog VZ 89.19

Sp. zn. S-JIH/019405/20

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Alena Nogová

Telefon: +420 599 430 320

Fax:

E-mail: alena.nogova@ovajih.cz

Datum: 3. března 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: „Zeleň za Lunou“

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 2. 3. 2020 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá nový soupis prací.

Dotaz č. 1	Ve slepém rozpočtu v objektu P-101, oddíl 50 není u položky č. 12 (Podklad pod dlažbu z drti 0/4) uvedeno množství. Prosíme o doplnění.
Odpověď č. 1	Tato položka je v novém soupisu prací vypuštěna.

Dotaz č. 2	Ve slepém rozpočtu v objektu P-101, oddíl 50 v položce č. 20 (Litá pryž šedá) je uvedena tloušťka 90 mm, ale na výkrese dopadové plochy (pdf soubor P19003_JH_Ostrava_Zelen_za_Lunou_dopadovka) je požadován dvouvrstvý litý povrch tl. 110 mm, horní vrstva EPDM probarvená. Prosíme o sjednocení požadované tloušťky a barvy.
Odpověď č. 2	Dvouvrstvá litá pryž ("tartan") šedá ; 110 mm, horní vrstva EPDM probarvená

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídek zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 3. 2020 do 10:00 hod. a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	Prohlídka se nekoná, místo realizace je veřejně přístupné.	
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	16. 3. 2020, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	19. 3. 2020
- podání nabídek	---	25. 3. 2020, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	05/2020-11/2020 (max. 25 kalendářních týdnů od zahájení díla)	
- zadávací lhůtu	120 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. přílohy, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Příloha – soupis prací