



POZNÁMKA:

PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD ø100)

- DODÁVKA ZTI, MENŠÍ PROFIL Y BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

Zodp. projektant:		Vyracoval:		Kreslil:	
Ing. Miroslav Rytel		Renata Kabelková		Renata Kabelková	
Investor	SMO Mob Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	MODERNIZACE ŠJI A KUCHYNĚ - VÝDEJ				
Místo stavby	ZŠ Provaznická 831/64				
Část	Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka				
Obsah	D.1.4 a) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
SCHÉMA KANALIZACE				- nový stav	
		Stupeň		DPS	
		Datum		08/2019	
		Zak. číslo		V/19	
		Měřítko:		Číslo výkresu:	
		1: 100		D.1.4-A) 03	
					