


## LEGENDA:

- ⊙ stávající sadový stožár VO se svítidlem na dřívku
- ⬢ ocelový dvoustupňový stožár jmen. výšky 6m (Ø133/76) s jednoramenným přímým výložníkem délky 1m a LED svítidlem 1 (specifikace v TZ), elektrovýzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY-J 3x1,5 stožár instalovaný v rámci akce "REKONSTRUKCE VO OBLAST ANTONÍNA BROŽE"
- ⬢ ocelový dvoustupňový stožár jmen. výšky 6m (Ø133/76) s novým dvouramenným přímým výložníkem délky 1m (úhel sevření ramen 180°) s LED svítidly 1 (specifikace v TZ), elektrovýzbroj (min. IP2X) se 2 poj. 6A/gG, 2 svody CYKY-J 3x1,5 stožár instalovaný v rámci akce "REKONSTRUKCE VO OBLAST ANTONÍNA BROŽE"
- nový kabel rozvodu VO (druh a průřez — viz popisy ve výkrese)
- dtto — havarijní propojení (kabel na koncích nezapojen)
- nový zemnič FeZn (drát Ø10mm) v zemi hloubce min. 50 cm (dle hloubky výkopu v přísl. místě)
- připojení uzemnění na stožár VO, místo přizemnění ochranného vodiče
- L1, L2, L3 rozfázování svítidel v 3f rozvodu VO
- ==== stávající kabelový rozvod VO — mimo rekonstrukci

Napěťová soustava 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C (svody 1NPE stř. 50Hz 230V TN-S)  
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY		ING. PAVOL LIPTÁK		<div> <b>PETR KUBALA</b> Ciolkovského 452/25 734 01 Karviná-Ráj</div>			
PROJEKTANT SPEC.		PETR KUBALA					
VYPRACOVAL		PETR KUBALA					
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ		OBEC	OSTRAVA	STUPEŇ	DPS	
OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLAST OSTRAVA-JIH				DATUM	12/2018	
<div>AKCE</div> <div>Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou</div>						MĚŘÍTKO	
						FORMÁT	A4
						ZAK.ČÍSLO	201805
OBJEKT	SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				ČÍS.SOUPRAVY	ČÍS.PŘÍLOHY	
VÝKRES	SCHÉMA ROZVODU VO					B.2.03	