



**Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.**

Došlo

13. 08. 2018

Číslo: 0435

Váš dopis zn.:

Ze dne: 25.07.2018

Naše zn.: 8.3/8025/8242/18/Pac

Sweco Hydroprojekt a.s.

Varenská 3101/49

729 02 OSTRAVA

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Datum: 08.08.2018

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Revitalizace rybníků ve Výškovcích

Katastr : Výškovice u Ostravy

Ulice : Drůbeží

Parcela : 825, 826, 835, 836, 837, 838, 841/1, 855/1

Investor : Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

V blízkosti zájmového území se nachází kanalizační stoka DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění tohoto zařízení je patrné z přiložené situace.

Přesné vytýčení námi provozovaných zařízení v dotčeném území je možné objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: do průměru 500mm - 1,5m, nad průměr 500mm - 2,5m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úprav povrchu.

Dokumentace pro umístění/povolení stavby se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude v čitelném měřítku (1:500) předložena k posouzení a odsouhlasení.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Paciorek

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace

