



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.: 0026/GO
Ze dne: 22. 2. 2019
Naše zn.: 8.3/8025/2225/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 21. 3. 2019

Došlo

25. 03. 2019

Čj.: 0125

Sweco Hydroprojekt a.s.
Varenská 3101/49
729 02 OSTRAVA

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Revitalizace rybníků ve Výškovicích
Katastr : Výškovice u Ostravy
Parcela : 835, 837, 836, 841/1, 855/1, 825, 826
Ulice : Drůbeží
Stavebník : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o revitalizaci stávajících vodních ploch včetně výměny přívodního potrubí z jímacího zařízení, vybudování nových komunikací a dětského hřiště, opravy oplocení.

Informativní umístění vodovodů DN 100 a kanalizací DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z příložené situace.

S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. musí být respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Poklopy kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné po celou dobu stavby.
5. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem a zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole před záhozem rýh a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: dokumentace, situace



Firma
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
 Vytiskl:
Ing. Dana Vašíčková

Katastr:
Výškovice u Ostravy
 Datum tisku:
20.3.2019

Měřítko:
1:1000
 Číslo listu:
1/1

