

M 1:250


ŘEZ 1 - 1'




LEGENDA

- ÚROVEŇ SEDIMENTU V RYBNÍKU (PROMĚNNÁ)
- KÓTA STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÉ HLADINY VODY V RYBNÍKU
- KÓTA NAVRŽENÉ HLADINY VODY V RYBNÍKU
- NAVRŽENÁ ÚPRAVA


ŘEZ 2 - 2'




ŘEZ 3 - 3'



ŘEZ 4 - 4'




ŘEZ 5 - 5'



VYSKSYS SOURSYS

1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Gabriela Ottová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	02/2019
OBJEDNATEL	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih			OKRES	Ostrava
AKCE: <div>Revitalizace rybníků ve Výškovicích</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	21 6188 01 02
				STUPEŇ	DSP+DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:250
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005/19/3
ČÁST STAVBY	REVITALIZACE RYBNÍKŮ VČETNĚ VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ			SO/PS	SO 01
PŘÍLOHA: Příčné řezy rybníkem č. 2				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.1.2
					1 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).