



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/036331/20/INV/Nog VZ 12.20

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Alena Nogová

Telefon: +420 599 430 320

Fax:

E-mail: alena.nogova@ovajih.cz

Datum: 6. května 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: **Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost v E-ZAK ze dne 30. 4. 2020 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 7	Chápu-li správně, že jednotlivé položky - dle položkového rozpočtu- jsou vrstvami jednoplášťové ploché střechy, pak se domnívám, že je chyba ve specifikaci položky: 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm m2 1 555,11050 0,00 SPCM RTS 19/ Pokud se má jednat o vrchní asfaltový pás, pak by měl být opatřen hrubozrnným posypem, nikoliv jemným minerálním. Dle ČSN 731901 Navrhování střech musí hlavní vodotěsnicí vrstva odolávat všem vlivům vnějšího prostředí, tzn. v případě, že je vrchní asf. pás poslední vrstvou střešního pláště, pak musí tato vrstva dlouhodobě odolávat UV záření. Tuto dlouhodobou odolnost mají pouze asf. pásy, jejichž vrchní strana je opatřena hrubozrnným posypem, nikoliv jemnozrnným separačním. Standardní tloušťky vrchních SBS modifikovaných asf. pásů jsou 4,2..4,5...a 5,2mm. V tloušťkách 4,0mm se běžně vyrábějí podkladní asf. pásy pro plnoplošné natavení.
Odpověď č. 7	<i>Zadavatel uveřejňuje opravený položkový rozpočet.</i>

V návaznosti na připravovanou změnu zadávacích podmínek obsažených ve Výzvě k podání nabídek zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 5. 2020 do 10:00 hod. a poskytuje novou časovou specifikaci, a to:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídku místa plnění	2. 4. 2020, 10:00 hod.	2. 4. 2020, 10:30 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	13. 5. 2020, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	18. 5. 2020
- podání nabídek	---	25. 5. 2020, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	07/2020-11/2020 (max. 154 kalendářních dnů od zahájení díla)	
- zadávací lhůtu	120 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. Přílohy, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Příloha: soupis prací