



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.



Váš dopis zn.: OKAS-5058/TSÚ/SI
Ze dne: 16. 7. 2019
Naše zn.: 8.3/8025/8246/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ostravské komunikace a.s.
Novoveská 1266/25
709 00 OSTRAVA

Datum: 22. 7. 2019

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Úprava prostoru před ŘK kostelem v Ostravě-Zábřehu - studie
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 995/11, 226/1 aj.
Ulice : U Zámku, Závoří

V zájmové lokalitě se nacházejí vodovodní řady DN 100, DN 200 a kanalizace DN 400 - DN 2000 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Upozorňujeme, že se v zájmovém území dle našich podkladů nachází kanalizace/kanalizační přípojka mimo správu naší společnosti.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci. Jejich přesné vytyčení je možno objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Dokumentace pro řízení o umístění a povolení stavby se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude předložena k vyjádření.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.


Nádražní 28 / 3114

729 71

Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace



KATASTR: ZÁHŘEB NAD DŘČLOU
MAP. LIST: 9-2/14

