

Roman Fildán

Váš dopis: 05.12.2017
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 514/17dm
Datum: 11.12.2017

Stavební povolení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnost CETIN, č.j.786280/17 pro stavbu „Rekonstrukce ul.Dr.lukášové , Ostrava “ a Vámi dodané situace stavby,sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Stavebního povolení na tuto stavbu s tím ,že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnost CETIN.

V místě vjezdu nebo nových zpevněných ploch provede stavebník obnažení stávajících telekomunikačních kabelů , uloží kabely do půlených chrániček AROT , vedle položí náhradní prostup tvořený chráničkou Kopoflex o průměru 110 mm a přizve zaměstnance společnosti CETIN , ke kontrole jejich neporušenosti před záhozem. Půlené chráničky i náhradní prostup budou přesahovat okraje vjezdu 0,5metru na obě strany.

Komunikace nebude rozšiřována. Bude pouze frézován povrch komunikace do hloubky max. 20cm. Nebude snižována niveleta komunikace. Obruby komunikace nebudou snižovány.

Vstupy do kabelových komor tvárnice trati musí být respektovány, zůstanou zachovány a nepoškozeny.

V místě rozšíření komunikace o zpevněnou plochu , bude stávající kabelový podchod obnažen a odborně nadstaven , s přesahem min.0,5 m , za nezpevněnou krajnici. Toto provede zaměstnanec společnosti CETIN . , na základě objednávky investora..

Dopravní značení a mobiliáře, nutno umístit mimo trasu telekomunikačních kabelů , do vzdálenosti minimálně 50 cm.

Za společnost CETIN

Karel Dombrovský
POS PO Morava
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

164