

Dial Telecom, a.s.  
Křižíkovská 37/36a  
186 00 Praha 8-Karlín  
IČ: 281 7492  
DIČ: CZ175492  
Tel: 226 111

Petr Mareček  
Výletní 782  
Valašské Meziříčí  
757 01

Naše značka  
OV68561

Vyřizuje / Linka  
Kopřivová / 226204111

Vystaveno  
29.4.2019

**Věc : Vyřízení k dokumentaci pro územní rozhodnutí/územní souhlas**

**Název akce/stavby : Ostrava, ul. Březinova - Oprava oplocení ZŠ Březinova 52, k.ú. Zábřeh nad Odrou.**

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vašem zájmovém území

**se nachází v zemi podzemní komunikační vedení**

ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. Toto vedení je tvořeno HDPE trubkami, ve kterých je instalovaný optický kabel, na kterém jsou provozovány služby elektronických komunikací.

**Souhlas se vydáním územního rozhodnutí/územního souhlasu za splnění níže uvedených podmínek a požadavků pro realizaci stavby:**

Požadujeme do projektové dokumentace zpracovat stávající optické trasy společnosti Dial Telecom, a.s.

Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt: vytyceni@dialtelecom.cz)

V zápise vytýčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. před investiční výstavbou.

Požadujeme, aby zápis o vytýčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti Dial Telecom, a.s. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci či předání stavby.

Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.

Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 - „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Výkopové práce v ochranném pásmu (1m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.

Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.

Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Podpis tohoto vyjádření požadujeme uvádět v příslušném rozhodnutí stavebního úřadu.

Příloha: A4 Stávající telekomunikační trasa Dial Telecom, a.s.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

Špatelským pozdravem

# Ostrava - Jih Zábřeh

566/120

566/180

3528

2XPEØ160  
PEØ110  
9M

PEØ225  
~~566/110~~  
9M

3XTK ZLAB

∇  
-0,

∇  
-1,1

3XTK ZLAB  
∇  
-0,5

∇  
-0,9

PEØ225  
PEØ110  
7M

566/108

2XPEØ160  
PEØ110  
9M

∇  
-1,1

581

582