





T: 20.01.2017

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih – k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci:


„Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského – Bělský Les“

ODK/1902/17/7


PIITER DESING, s.r.o. Pardubice

Majetková správa	Vyjádření
<p>Místní komunikace</p> <p>Datum: 12.1.2017</p> <p>Podpis: </p> <p>Ing. Miroslav Holenka</p>	<p>Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek.</p> <p>Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat.</p> <p>Na zpevněných plochách nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.</p> <p>Zámkovou dlažbu (kromě slepecké reliéfní) požadujeme typu „kost“.</p> <p>Konstrukční vrstva chodníku bude z ŠD 0/32 min tl. 150 mm.</p> <p>Betonové patky budou min C 20/25 XF2.</p> <p>V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.</p> <p>V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.</p> <p>Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.</p> <p>Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK.</p> <p>Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.</p> <p>Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.</p>
<p>Veřejná zeleň</p> <p>Datum: 9.1.2017</p> <p>Podpis: </p> <p>Bc. Angela Bandolová</p>	<p>S PD souhlasíme za podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none">- dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061.- Dotčené plochy VZ je nutné vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkypřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou travní směsí.- Případné kácení dřevin je nutné předem projednat s ÚMOb O-Jih. <p>Upravené plochy budou předány správci VZ.</p>



Majetková správa	Vyjádření
<u>Ostatní správa</u> Datum: 09.01.2017 Podpis:  Miroslava Humpolíková	Bez připomínek.




Ing. Petra Bálková
pověřena zastupováním funkce
vedoucího odboru dopravy a komunálních služeb