


č.m.	Název Místnosti
100a	Chodba kuchyně
100b	Chodba
101	Varna
102	Mytí transportního nádobí
103	Denní místnost
104	Sklad suchých potravin
105	Sklad DKP
106	Sklad bio a úklid
107	Hrubá příprava zeleniny
108	Kancelář
109	Sklad chlazených potravin
110	Šatna
111	Umývárna
112a	WC předsíň
112b	WC
113	Strojovna VZT
114	Hudebna
115	Keramika
116	Technická místnost

LEGENDA SILNOPROUDU

- stěnový vypínač, kabely vč. přívodů zapuštěné ve zdi !
- volný konec 230V (délka vývodu 3 m), kabel s gumovou izolací (např.CGSG)
- volný konec 400V (délka vývodu 3 m), kabel s gumovou izolací (např.CGSG)
- zásuvka 230V
- zásuvka 400V
- vývod pro ochranu pospojováním (u strojů dle průřezu přívodního vodiče) výška vývodu + 100 mm (jinak dle přívodního kabelu)
- takto označené zásuvky se uvažují jako rezervní (1 kW/230V/+1200mm)
- zásuvky rezervní, pro napojení mobilních zařízení atp. příkon nezahrnovat do celkového inst. příkonu
- takto označené zásuvky se uvažují jako rezervní (1 kW/400V/+1200mm)
- zásuvky rezervní, pro napojení mobilních zařízení atp. příkon nezahrnovat do celkového inst. příkonu

- průřez kabelu k vypínači volit přesně na předepsaný příkon,
- kabel z vypínače volit typ CGSG v ochranné trubce
- pro chladič zařízení nenavrhovat proudové chrániče
- pro točivé stroje navrhnout jističe charakteristiky typu 'C'
- V Stěnový vypínač 230 nebo 400V
- KV Volný konec vedoucí z vypínače (pod omítkou k požadovanému vyústění)
- KJ Volný konec vedoucí z rozvaděče
- Z Zásuvka 230 nebo 400V

Bez proudového chrániče



ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

0,000 = 237,85 m n.m.= čistá podlaha kuchyně

REV.	OPRAVA/DESCRIPTION	DATUM/DATE	VPRACOVAL/DRAWN
d			
c			
b			
a			

BKB Metal a.s. HLUBINSKÁ 917/20, 702 00 OSTRAVA, CZECH REPUBLIC		TEL.: +420 597 488 188 FAX: +420 597 488 100 E-MAIL: info@bkbmetal.cz WEB: www.bkbmetal.cz	TENTO DOKUMENT JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBAM. THIS DRAWING IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.
OBJEDNATEL/CLIENT: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA – JIH		VPRACOVAL/DRAWN KONTROLOVAL/CHECKED	VLADIMÍR HOCHMANN ING. JAROSLAV HOLÁŇ
AKCE/ACTIVITY: MODERNIZACE KUCHYNĚ MŠ MITUŠOVA 6		SCHVÁLIL/APPROVED	ING. DANIEL RYBA
D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ D.1.4.4 SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		DATUM/DATE STUPEŇ/STAGE	02/2020 DPS
		ZAKÁZKA/CONTRACT	19-4298
		MĚŘÍTKO/SCALE	--- FORMÁT/FORMAT A4
		JEDNOTKY/UNITS	mm
		POČET A4/NUMBER A4	4
OBSAH/TITLE: Půdorys 1.NP – okotovaná silnoproudá zařízení		ARCHIVNÍ ČÍSLO/DRAWING No.:	BKB-2-10279
		REV.:	1