



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/062618/20/OŠK/Kis VZ 46.20

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Jana Kišová

Telefon: +420 599 430 337

Fax:

E-mail: jana.kisova@ovajih.cz

Datum: 24. července 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky pro MŠ Mitušova 6**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 21. 7. 2020 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Součástí zadávací dokumentace je seznam vyjádření správců dotčených sítí. Žádáme o zaslání těchto vyjádření.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 1	Zadavatel v příloze č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje doplněná vyjádření správců dotčených sítí - soubor „SP-11792.zip“.
Dotaz č. 2	V zadávací dokumentaci pro Opravu vodovodu - vodovodní přípojka je uvedeno, že u výkopů větší hloubky než 0,80m je nutný dozor pracovníka pro měření metanu, z důvodu realizace výkopů v území s možným nahodilým výstupem metanu. U výkopů pro kanalizaci není tento požadavek stanoven. Žádáme o upřesnění této nesrovnalosti.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2	Obě stavby budou vykonávány souběžně a případné měření metanu pro vodovodní přípojku pokryje měřicími body (cca 10 bodů) i stavbu lapolu. Zadavatel v příloze č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje doplněnou technickou zprávu IO 01 – Kanalizační přípojka a lapák tuků - soubor „TZ-8609_doplneno.pdf“.

Dotaz č. 3	Žádáme o zaslání Výkazů výměr v takovém formátu, ze kterého bude patrný výpočet výměr jednotlivých položek, těchto částí: - D 1.4.1 Zdravotechnická instalace - IO 01 - Kanalizační přípojka a lapák tuku - Oprava vodovodu v Hrabůvce, ul. Mitušova - vodovodní přípojka pro objekt MŠ Mitušova 6
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3	Zadavatel v příloze č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje doplněné výkazy výměr - soubory „SM-6592_c_zamčeno_Modernizace kuchyně_doplneno.xlsx“ a „ZAK20202-V1 - Vodovodní přípojka pro objekt MS Mitusova 6 - slepy - s VV.xlsx“, všechny související soubory zůstávají beze změn.

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změny v zadávací dokumentaci upravuje zadavatel časovou specifikaci, uvedenou v čl. I. *Výzvy k podání nabídek*, vč. *zadávacích podmínek*:

3. Časová specifikace		
Lhůta pro:	Od:	Do:
- prohlídka místa plnění	27.7.2020, 10:00 hod.	27.7.2020, 10:30 hod.
- podání žádosti o písemné vysvětlení ZD	---	5. 8. 2020, 23:59 hod.
- uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace	---	10. 8. 2020
- podání nabídek	---	17. 8. 2020, 10:00 hod.
- předpokládanou dobu plnění	09/2020 – 11/2020 (max. 75 kalendářních dnů)	
- zadávací lhůtu	90 kalendářních dnů	

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.,
vedoucí odboru školství a kultury

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Příloha:

- 1 – SP-11792.zip
- 2 - TZ-8609_doplneno.pdf
- 3 - SM-6592_c_zamčeno_Modernizace kuchyně_doplneno.xlsx
- ZAK20202-V1 - Vodovodní přípojka pro objekt MS Mitusova 6 - slepy - s VV.xlsx