



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODL.	ÚPRAVA POKRYTÍ
				INT. OBKLAD v=2200
01	JÍDELNA 5AL	208,80	PVC	C
02	KANCELÁŘ	14,75	PVC	C
06	KUCHYNKA	10,9	KERAM. DLAŽBA	A
07	CHODBA	4,42	KERAM. DLAŽBA	A
08	ŠATNA	7,35	PVC	C
09	UMÝVÁRNA	3,27	KERAM. DLAŽBA	A
10	WC	1,08	KERAM. DLAŽBA	A
11	SPRCHA	1,50	KERAM. DLAŽBA	B
12	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	4,32	KERAM. DLAŽBA	A
13	WC PERSONÁL	1,16	KERAM. DLAŽBA	A
14	WC PERSONÁL	1,24	KERAM. DLAŽBA	A
15	WC MUŽI A MOBILNÍ	5,90	KERAM. DLAŽBA	A
16	ŠATNA	6,60	PVC	C
17	PŘEDSÁLÍ	10,66	PVC	C
18	KLUBOVÁ MÍSTNOST	8,90	PVC	C
19	VSTUP DO MEZIPATRA	6,20	PVC	C
20	SKLAD JÍDLONOSIČŮ	12,42	KERAM. DLAŽBA	A1
21	SPISOVNA	5,32	PVC	C1
22	CHODBA	10,17	stěnovací	
23	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	5,20	KERAM. DLAŽBA	A
24	WC ŽENY	5,00	KERAM. DLAŽBA	A
25	noblesazeno	2,84	KERAM. DLAŽBA	A
26	PŘEDSÍŇ WC	1,76	KERAM. DLAŽBA	A
27	WC	1,60	PVC	C
28	KANCELÁŘ	8,60	PVC	C
29	noblesazeno			
30	CHODBA	10,30	KERAM. DLAŽBA	A
31	VÝDEJNA	30,80	KERAM. DLAŽBA	A
32	JEVIŠTĚ	18,00	PVC	C
32.1	ZÁKULÍ	3,50	PVC	C

- LEDENDA SVÍTIDEL

A

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO Q3A600/1050ND  
IP20, UGRAM600-PŘISAZENÉ,52W,5800lm-25ks

B

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO Q3A600/700ND  
IP20, UGRAM600-PŘISAZENÉ,34W,4100lm-5ks

C

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO QN3A600ND  
IP20-, DO PODHLEDU 34W,4100lm, 4ks

D

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO OFÁLÓVÝ KRYT  
IP54-1210, 18W,2600lm,KX3000MKO-11ks

E

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO OFÁLÓVÝ KRYT  
KRUHOVÉ 4-285mm,BR3B4K030001 14W,1450lm-11ks

G

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO OFÁLÓVÝ KRYT  
KRUHOVÉ 4-285mm,BR3B4K037312 27W,2700lm-7ks

F

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO OFÁLÓVÝ KRYT  
IP54-1210, 36W,5100lm,KX5000MAKO-3ks
- J

INTERIEROVÉ SVÍTIDLO BOČNÍ DLE VÝBĚRU  
INVESTORA-12ks
- H

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO OFÁLÓVÝ KRYT  
IP54-1-1210, 58W,8200lm,KX8000LO-7ks
- K

VENKOVNÍ KRUHOVÉ SVÍTIDLO LED 8W, IP54  
KIRA DL - 3ks
- NO

NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 110cd, 3W,IP20-18ks  
VÝPÍNAČE TANGOO POD OMÍTKOU  
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA S OŘE: DOUJTANAKOU  
400V/32A
- Q

QM2,3

**POZNÁMKA**  
EL. ROZVODY SE PROVEDOU KABELY CTKY POD OMÍTKOU  
STROPNÍ ROZVODY V JÍDELNĚ LZE PROVÉST V TRUBCE  
SKRYTĚ NA BOČNÍ STĚNĚ.  
SVÍTIDLA POD STROPEM V JÍDELNĚ UMÍSTIT NA KONSTRUKCI  
TAK JAK BYLY UCHYTENY STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLA.  
ROZVODY V KUCHYNÍ, VÝDEJNĚ JÍDELNÍ BUDOU NAROUJENY Z RK  
OSTATNÍ ROZVODY BUDOU NAROUJENÝ Z RE+S. TENTO ROZVÁDEČ  
SE PONECHÁ STÁVAJÍCÍ - NOVĚ SE VYBAVÍ ČÁST MIMO RE.

Zadp. projektant:		Výpracoval:		Kreslil:	
Ing. Miroslav Fyšel		Ing. Vlasta Vargová		Ing. Kolmáš Jindřich	
Investor:		SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka		MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JIDEL	
Akce		ul. Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka		Stupeň	DPS
Místo stavby		Číslo		Datum	09/2019
Část		D.1.A E) SILNOPROUDÉ ROZVODY		Zak. číslo	V1/B
Obsah		Osvětlení půdorys 1.NP		Měřítko:	1:75
				Číslo výřezu:	E_03