DISPOZICE MEZIPATRA

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
01	JÍDELNA/SÁL
18	SKLAD
20	SKLAD JÍDLONOSIČŮ
32	SKLAD + SCHODY

3.12
3.14
3.23

3.13
3.23

3.13
3.22

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.17

3.12
3.14
3.23

Qo:5x265m3/h
(425/150)

Qp:10x265m3/h
(425/150)

Qo:5x265m3/h
(425/150)

Qp:2650m3/h

Qp:2650m3/h

01
S.V. 4700 MM
2650
2650

20
±0.000
S.V. 3900 MM

18
±0.000
S.V. 3900 MM

33

A
B

C
C

A
B

TLH
RK
ZK

A–A

3.11
3.17
3.20
3.1

B–B

Qp:2650m3/h

3.11
3.16
3.1

C–C

MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU (m3/hod)
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU (m3/hod)

* VOLNÁ PŘÍRUBA
V VENTILÁTOR
RK REGULAČNÍ KLAPKA
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
TLH TLUMIČ HLUKU
— · — · — POTRUBÍ CHLADIVA

REV.	OPRAVA/DESCRIPTION	DATUM/DATE	VYPRACOVAL/DRAWN
d			
c			
b			
a			

BKB Metal, a.s.
HLUBINSKÁ 917/20, 702 00 OSTRAVA, CZECH REPUBLIC
TEL.: +420 597 488 188
FAX: +420 597 488 100
E-MAIL: info@bkbmetal.cz
WEB: www.bkbmetal.cz

TENTO DOKUMENT JE NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU FIRMY BKB METAL, a.s., NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN ANI POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM.
THIS DRAWING IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF BKB METAL. COPYING OR SUBMITTING TO THIRD PARTIES WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF BKB METAL IS FORBIDDEN.

OBJEDNATEL/CLIENT:	SMO MOb Ostrava–Jih, Horní 3, Ostrava–Hrabůvka
AKCE/ACTIMTY:	Modernizace jídelny a výdejny jídel ul. Odborářská 677/72, Ostrava–Hrabůvka Vzduchotechnika
OBSAH/TITLE:	VZDUCHOTECHNIKA – MEZIPATRO
VYPRACOVAL/DRAWN	ING. JAN ŠPUNDA
KONTROLOVAL/CHECKED	ING. DANIEL RYBA
SCHVÁLIL/APPROVED	ING. ALEŠ KOŇÁŘIK
DATUM/DATE	12/2018
STUPEŇ/STAGE	DPS
ZAKÁZKA/CONTRACT	18-4279-01
MĚŘÍTKO/SCALE	1:50
FORMÁT/FORMAT	A1
JEDNOTKY/UNITS	mm
POČET A4/NUMBER A4	8
ARCHIVNÍ ČÍSLO/DRAWING No.:	BKB-1-9124
REV.:	1