


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODL.	ÚPRAVA POVrchŮ
01	JÍDELNA /SÁL	208,80		
18	SKLAD	8,90		
20	SKLAD JÍDLONOSIČŮ	12,42		
33	STROJOVNA VZT	9,6	PVC	

POZNÁMKA
KONDENZAČNÍ POTRUBÍ VYVEDENÉ MIMO BUDOVU
SE NAPOJÍ VODIČEM FeZn d=8mm NA JÍMAČÍ SOUSTAVU
HROMOSVODU V MÍSTĚ VÝSTUPU NAD STŘECHOU MIN 1m
SE PŘED KOND. UMÍSTÍ JÍMAČÍ TYČ MIN 0 1m VEŠŠÍ NEŽ
KONDENZAČNÍ POTRUBÍ. JÍMAČ SE UMÍSTÍ OD VZT
MIN 1m.

Zodp. projektant:		Vyracoval:		Kreslil:	
ing. Miroslav Pytel		ing.Vlasta Vargová		Ing. Kolmáš Jindřich	
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JIDEL				
Místo stavby	ul. Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka				
Část	D.1.4 E) SILNOPROUDÉ ROZVODY				
Obsah	EL. ROZVODY V MEZIPATŘE				



PROJEKOVNÁ
FIRMA
s.r.o.

Strupeň

Datum

Zak. číslo

Měřítko:

DPS

10/2018

V/18

Číslo výkresu:

1:75

E_04