



POZNÁMKA:

PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCE BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD ø100)  
- DODÁVKA ZTI, MENŠÍ PROFILY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

Zodp. projektant:		Vyracovali:		Kreslili:	
ing. Miroslav Pytel		Renata Kabelková		Renata Kabelková	
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka				
Akce	MODERNIZACE JÍDELNY A VÝDEJNY JÍDEL				
Místo stavby	ul. Odborářská 677/72, Ostrava-Hrabůvka				
Část	D.1.4 A) ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
Obsah	SCHEMATA KANALIZACE - nový stav				
		Stupeň			
		Datum			
		Zak. číslo			
		Měřítko:			
		1:100		Číslo výkresu: <b>D.1.4-03</b>	