



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
Č.M.	NÁZEV
0.01	Schodiště
0.02	Chodba
0.03	Sklepní prostor
0.04	Sklepní prostor
0.05	Sklepní prostor
0.06	Sklepní boxy
0.07	Sklepní prostor
0.08	Sklepní prostor
0.09	Sklepní prostor
0.10	Sklepní prostor
0.11	Sklepní prostor

LEGENDA	
	Kabelová trasa CYKY-J 3x1.5
	Kabelová trasa CYKY-O 3x1.5
	Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44
	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20
	Pohybový spínač
	Rozvaděč

LEGENDA SVÍTIDEL	
A	Svítilno nástěnné 2xE27 IP44 2x60W 230V pr.350mm + zdroj 2x LED žárovka 15W
B	Svítilno 100W/E27/230V IP44 Bílá
	Nouzové svítidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku

**POZNÁMKA:**  
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:  
Základní - automatickým odpojením od zdroje  
Doplňková - proudovým chráničem, dopl. pospojováním

Instalační výška pro vypínače a tlačítka: 1200mm od podlahy.  
Instalační výška zásuvek: dle projektové dokumentace

Veškeré kovové zařízení musí být pospojováno CYA6 (popř. vyšší)!

	Kontroloval	Vypracoval			
	Tomáš Klos	David Krayzel			
Místo stavby	V. Vlasákové 6 Ostrava - Bělský Les / kraj Moravskoslezský				
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský				
Název stavby	<div>Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 6 Ostrava - Bělský Les</div> <div>Část D.1.4.e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div> <div>Obsah výkresu Půdorys 1.PP – Elektroinstalace</div>			Formát	2xA4
				Datum	07/2020
				Stupeň	DPS
				Zakázkové číslo	70-2020-DPS
				Měřítko	1:75
			Číslo výkresu	Pořadové číslo	
			D.1.4.g.29		