

[illegible]

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.

Požární odolnost rozvaděče bude v provedení EI 30

Na dveřích rozvaděče bude umístěno tlačítko pro spínání osvětlení v jednotlivých patrech.

	Kontroloval	Vypracoval				
	Tomáš Klos	David Krayzel				
Místo stavby	V. Vlasákové 6 Ostrava - Bělský Les / kraj Moravskoslezský					
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský					
Název stavby	<div>Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Vlasákové 6 Ostrava - Bělský Les</div>			Formát	1xA4	
Část				D.1.4.e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Datum	07/2020
					Stupeň	DPS
					Zakázkové číslo	70-2020-DPS
					Měřítko	
Obsah výkresu	Schéma rozvaděče RE6			Číslo výkresu	Pořadové číslo	
				D.1.4.g.38		