



- A X SVĚTLIDLO LED S ČIDLEM POHYBU – 18W IP41
- B X SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ – 60W IP20
- C X SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ – 60W IP54
- D X SVĚTLIDLO ŽÁROVKOVÉ S ČIDLEM – 100W IP44

POZNAMKA

EL.INSTALACE JE NAVRŽENA VODIČI CYKY , CYKLO V OMITCE

4xCY16+CY16 V FXP50
4xCY16+CY16 V FXP50
4xCY10 DO "Rb"
STAV. AYKY 3x120+70
ČEZ DISTRIBUCE

VYPRACOVAL		ODP.PROJ./PROFESÉ	KONTROLOVAL	ODP.PROJ./STAVBY
JIŘÍ GRENDYSA			JIŘÍ GRENDYSA	
OKRES: OSTRAVA		OBEČ: OSTRAVA HRABŮVKA		
INVESTOR: ÚMOB OSTRAVA – JIH, HORNÍ 3				
STAVBA		HRABŮVKA, JUBILEJNÍ 5 – OPRAVA ELEKTROINSTALACE A SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÉHO DOMU		
ELEKTROINSTALACE 1.NP				
<div>JIŘÍ GRENDYSA ELEKTROPROJEKCE STANEOBLSKÁ 66/700 20 OSTRAVA-ZÁHRAD TEL./FAX: 602462234 Čís. 2294652</div>				
FORMÁT		2A4		
DATUM		KVĚTEN 2020		
STUPEŇ				
MĚŘÍTKO				
ZAK.ČÍSLO				
ARCH. ČÍSLO		C.VYKRESU		
		D1.4-3		