



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 29.03.2020

Naše zn.: 3.3/8025/3521/20/Pac

Made 4 BIM s.r.o.

Pavel Klus

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Varšavská 1866/103

Tel.: 597 475 171

709 00 OSTRAVA

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Datum: 07.04.2020

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba : Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Ulice : Kosmonautů
Parcela : 3403
Investor : Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Předložená dokumentace řeší opravu stávající nájezdové rampy a schodiště na východní straně objektu školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15 v Ostravě – Zábřehu.

V zájmovém území stavby se nachází kanalizace DN 300 v provozování naší společnosti.

Informativní umístění tohoto zařízení je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací pro územní a stavební řízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Zařízení staveníště bude umístěno mimo ochranné pásmo kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Kanalizační poklopy musí být přístupné i po celou dobu stavby.
3. Část rekonstruované rampy zasahující do ochranného pásma kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nebude založena na trvalých betonových základech.
4. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení námi provozovaných zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.


5. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno, zástupci našeho provozu budou přizváni k zahájení stavby tj. před odstraňováním základů rampy - k provedení kamerové revize kanalizace před zahájením a po dokončení stavby. ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Paciorek
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace



- Vodovod**
- Kanalizace jednotná
 - Kanalizace splašková
 - Kanalizace dešťová
 - Výtláčná kanalizace
 - Mimo správu OVAK
 - Záměr stavby - vodovod
 - Záměr stavby - kanalizace
 - Zrušené potrubí - vodovod, kanalizace