


CYKY-J 3x50+25 – nový přívod z HDS
kabel v terénu v chrániče DN110
kabel veden ve stávající trase demontovaného kabelu čez

HDS v oplocení
dodávka čez



- LEGENDA PŘÍSTROJŮ :
- JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 1, 230V, 10A, IP44
 - STŘIDAVÝ SPINAČ, ŘAZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
 - SPINAČ V KRYTU, 3xPól., 25A, IP 65
 - ZASUJKA 230 V JEDNODUCHÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
 - ZASUJKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU "D"
 - ZASUJKA 230 V DVOJITÁ, 230V, 16A, IP20
 - ZASUJKA 230 V JEDNODUCHÁ, 230V, 16A, IP44
 - ZASUJKA 400 V MÍSTĚNÁ, 16A, IP44
 - ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVYŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
 - EL.VÝVOD MÍN. 2M, 230 V,400V
- LEGENDA SVÍTIDEL:
- B – LED SVÍTIDLO 40W, PŘÍSAZENÉ, EP, IP 65, PULSŮVÉ
- N – NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 3W, PŘÍSAZENÉ, IP 65, 1.HOD
- LEGENDA VEDENÍ :
- A OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 62/50
 - B OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125/50
 - C OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/100
 - SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
- LEGENDA ZAŘÍZENÍ :
- ELEKTROMOTOR
 - ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ
 - PAS PŘÍPOJNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ

Tabulka místností 1.PP	
Č.	Název místnosti
001	Kuchyně
002	Sklad
003	Sklad
004	Sklad
005	Sklad
006	Lednice
007	Sklad
008	Chodba

Stínoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Zodpovědný projektant		Ing. Josef Nezval
Vyraboval		Ing. Josef Nezval
Investor:		Městský obvod Ostrava-Jih
Název akce:		Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka
Místo:		Patrice Lumumbly 14, 700 30 Ostrava-Jih-Zábřeh
Název výkresu:		Půdorys - Elektroinstalace
Datum		květen 2020
Stupeň PD		DPS
Formát		A3
Měřítko		1:50
Číslo výkresu		D.1.4.4-2