

TABULKA MÍSTNOSTÍ			
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
01	závěš	21	šatna
02	zábveři	22	spřena a sauna
03	vstupní hala	23	malé tělocvična
04	chodba	24	nářadovna
05	wc	25	kolárna
06	šatna se sprchou	26	wc bezbariérové
07	solná jeskyňe	27	wc muži
08	šatna	28	wc ženy
09	sklad	29	šatna muži
10	masážna	30	umývárna
11	šatna	31	šatna muži
12	prádělna	32	šatna ženy
13	sklad nářadí	33	umývárna
14	herna	34	šatna ženy
15	vytápění	35	umývárna ženy
16	tělocvična	36	šatna muži
17	boulder	37	umývárna muži
18	ping-pong	38	wc ženy hřiště
19	chodba	39	úklid
20	zábveři	40	wc muži hřiště

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- U, U.M** UMÝVADLO, UMÝVÁNÍ
UMÝVADLOVÁ STOLÁKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
UMÝVADLO PRO TL. POST.
UMÝVADLOVÁ STOLÁKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
WC ZÁČESNÝ KLOZET, ZABUDOVANÁ SPLOCH. NABÍŽKA S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU
WCi ZÁČESNÝ KLOZET SE ZVÝŠENÝM SÍDEM, ZABUDOVANÁ SPLOCH. NABÍŽKA S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU
PM PRŮSOK S VNITŘNÍM PŘÍPOJENÍM VODY A ODPADŮ
S SPRCHOVÁ BATERIE, KESTYMA PRO DŮV. VODY VČ. SPRCH. HLAVICE – PŘEROZENÍ ANTIANOKL.
SPRCHOVÁ, VĚTRNÁ S PĚSTOVANOU OKLAP. MŘÍŽ. DRŽÁKOV. NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
SI, S2 ZÁČESNÁ, VĚTRNÁ S PĚSTOVANOU OKLAP. MŘÍŽ. DRŽÁKOV. NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
VL SPRCHOVÁ, VĚTRNÁ S PĚSTOVANOU OKLAP. MŘÍŽ. DRŽÁKOV. NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE
D DRŽ. KESTYMAČEK VE SPOJENÍ
STOLÁKOVÁ DRŽÁKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
H HYDROANTYF. SYSTÉM D25 S TVORB. STÁLOU HODN. TL. 30m

LEGENDA POTRUBÍ:

- STOLÁKOVÁ VODA – PPR-S3,2(PN6) – POTRUBÍ IZOLOVANO
OKLAP. – PPR-S3,2(PN6) – POTRUBÍ IZOLOVANO
TĚPLÁ VODA – PPR-S3,2(PN6) – POTRUBÍ IZOLOVANO
STĚPNÁ VODA – PPR-S3,2(PN6) – POTRUBÍ IZOLOVANO
POŽÁRNÍ VODA (OEB) – POTRUBÍ IZOLOVANO
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODY
32/20,32-12
5/4-12
K25
DŮLEŽITÉ PĚSTOVANÉ POTRUBÍ PPR – POTRUBÍ JE IZOLOVANO
DŮLEŽITÉ OKLAPOVÉ POTRUBÍ – POTRUBÍ JE IZOLOVANO
KLOZOVÝ KLOZOVÝ PPR S OVOVĚNÍM

POZNÁMKA:

ROZVODY VODY JSOU VĚŘENY V PŘEHLEDU A VE ZDVI.
OBDOBÍ ZE STUPNĚK BUDOU OSAZENY KLOZOVÝMI KOLÁKOVY.
K UZAVÍRACÍM ARMATURÁM A VODOMĚRŮM MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN PŘÍSTUP.
VŠEČKÉ ROZVODY VODY GRATITÍ TELFONU IZOLACI.
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY MŮŽE BÝT DEMONTOVÁNO, POPŘ. ZASLEPENO.
AŽ PO ZKOUŠENÍ FUNKCE ROZVODU VODY PRO ZABEZPEČENÍ.
KTERÉ BYLO NA TOTO POTRUBÍ NAPŘÍKLO.
NAPŘÍKLO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI
VÝSTUPNÍ REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ KONKRETNÍ SITUACE.
SPLOJENÍ ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PŘEVEDENO
PŘÍSTUPNÍMI SPOJKAMI DLE POŽADAVKŮ VÝROBE POTRUBÍ.

UPOZORNĚNÍ:

PŘI MONTÁŽI PROVĚST KOORDINACI ROZVODŮ ZTI
S NOVÝMI ROZVODY VZT A OT II!

