



STUDIO-D Opava s.r.o.
Ing. arch. Petr Košárek
Krnovská 75E
746 01 Opava

<i>Váš dopis značky</i>	<i>/ ze dne</i>	<i>Naše značka</i>	<i>Vyřizuje / tel.</i>	<i>V Ostravě dne</i>
e-mail	25.04.2016	12920/Ma/090516-10	Ing. Masný / 606 782 032 radim.masny@veolia.com	09.05.2016

"REKONSTRUKCE OBJEKTU, Charvátská 10, Ostrava-Výškovice" - vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení.

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení podzemních v ŽB kanálu uložených sekundárních rozvodů tepla, které se nachází ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí v předložené PD je zakreslen správně.

Souhlasíme s řešením uvedeným v předložené projektové dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

- 1) Stavební práce v místě křížení s ochranným pásmem tepelného zařízení požadujeme provádět ručně, bez použití techniky, a toto provádět se zvýšenou opatrností.
- 2) Manipulace na DPS požadujeme nahlásit minimálně jeden den předem s tím, že odstavování a najíždění DPS budou provádět pouze zaměstnanci Veolia Energie ČR, a.s. Kontaktní osobou bude vedoucí provozu p. František Bárta, e-mail frantisek.barta@veolia.com, mobil 602 732 125.
- 3) Při provádění stavebních prací v S15 (místnost DPS, na výkrese č. D.1.1.07) požadujeme zakrytí technologie DPS a po ukončení prací provést očištění technologie. Převzetí se zápisem do stavebního deníku zajistí vedoucí provozu p. František Bárta.
- 4) Při výstavbě lešení nebude základová část, tohoto lešení, postavena na našem ŽB kanálu.
- 5) Splnění obecných podmínek.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.veolia.cz, www.veoliaenergie.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693



2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, tj. pracovníkem příslušného provozu, viz níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu, nebo křížení s teplotním zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Sítě vám v terénu vytýčí - provoz Ostrava-Jižní město I, II (oblast Jižní Město, Šídlovec – primární i sekundární síť Bc. Rostislav Glac, e-mail rostislav.glac@veolia.com, mobil 602 535 635 nebo p. František Bárta, e-mail frantisek.barta@veolia.com, mobil 602 732 125).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Závod Distribuce a služby
Ostrava



Příloha: Bez přílohy.