



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 6. května 2016

Náše zn.: 3.3/8025/4516/16/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

STUDIO-D Opava s.r.o.

Ing.arch. Petr Košárek

Krnovská 75E

746 01 OSTRAVA *OPAVA*

Datum: 31. května 2016

### Vyjádření k dokumentaci pro řízení o umístění a povolení stavby

Stavba : Rekonstrukce objektu, Charvátská 10, Ostrava - Výškovice  
Katastr : Výškovice u Ostravy  
Parcela : 793/307  
Ulice : Charvátská  
Investor : SMO MO Ostrava-Jih

Jedná se o stavební úpravy stávajícího sportovního zařízení, které reagují na návrh nových venkovních hřišť (samostatná PD). Vodovodní a kanalizační přípojka jsou stávající, předpokládané množství odebírané pitné vody  $Q_{rok} = 858 \text{ m}^3 \cdot \text{r}^{-1}$ . Odtok dešťových vod z objektu se nemění.

Informativní umístění vodovodu DN 150 a oddílné kanalizace DN 300, DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmovém území je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby.
3. Vodoměrná sestava bude umístěna v gravitačně odvodněné technické místnosti tak, aby v případě poruchy či výměny nedošlo ke škodám na majetku. Kolem vodoměrné sestavy bude zachován dostatečný manipulační prostor. Zásah do vodoměrné sestavy zajišťují na základě objednávky výhradně pracovníci společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., náklady hradí investor - ☎ 597 475 503, 514.
4. Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu musí odpovídat limitům Kanalizačního řádu tabulka č.3, hodnoty ad. II – vypouštění na ČOV. Zůstane zachován oddílný systém odkanalizování.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky.

Přílohy: situace, dokumentace