




ULOŽENÍ V PARKOVIŠTI




ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU



ULOŽENÍ POD KOMUNIKACÍ



ULOŽENÍ V CHODNÍKU




NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDALENOSTI "H" PŘI SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ	SÍLOVÉ KABELY DO			SPEŠLOVACÍ KAB.		PLYNOVODY	VODOVODY					
	1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNIČKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa					
				NECHRÁNĚNÉ	BETON CHRÁNIČKÁCH	TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLEKTOR				
				1 kV	10kV	35kV	0,05	0,3	0,5	5)		
SÍLOVÉ KABELY	0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,40	0,60	0,40	0,40	0,30	0,50	5)
	0,15	0,15	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	0,70	0,50	5)
	0,20	0,20	0,20	0,80	0,30	0,40	0,60	0,40	0,40	1,00	0,50	5)
SOĚL. KABELY – NECHRÁNĚNÉ	0,30	0,80	0,80	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹⁾	0,50	0,30
	0,10	0,30	0,30	10)	10)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,80 ¹⁾	0,50	0,30
SOĚL. KABELY – V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH												


NEJMENŠÍ DOVOLENÉ SVISLÉ VZDALENOSTI "H" PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ V (m) DLE ČSN 736005

DRUH VEDENÍ	SÍLOVÉ KABELY DO			SPEŠLOVACÍ KAB.	PLYNOVODY	VODOVODY	TEPELNÉ VEDENÍ			STOKY	KOLEKTOR				
	1 kV	10 kV	35 kV	NECHRÁNĚNÉ	V TECHN. KANÁLU BETON CHRÁNIČKÁCH	DO 0,05 MPa	DO 0,3 MPa	NECHRÁNĚNÉ	BETON CHRÁNIČKÁCH	TEPELNÉ VEDENÍ	STOKY	KOLEKTOR			
				0,05	0,15	0,20	0,30	0,10	0,10 2)	0,10 2)	0,40	0,20	0,30 3)	0,30	1)
				0,15	0,15	0,20	0,80	0,10	0,10 2)	0,20 2)	0,40	0,20	0,50 3)	0,30	1)
SÍLOVÉ KABELY	35kV	0,20	0,20	0,20	0,80	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,50	0,20	0,10	
SOĚL. KABELY – NECHRÁNĚNÉ	0,30	0,80	0,80	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,20	0,10			
SOĚL. KABELY – V TECHN. KANÁLU NEBO BETON. CHRÁNIČKÁCH	0,10	0,30	0,30	14)	14)	0,10	0,10	0,20	0,20	0,15	0,20	0,10			

KŘÍŽENÍ A SOUBĚH S OSTATNÍMI INŽ. SÍTĚMI



AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval		Ing. Josef Nezval	
MÍSTO STAVBY		OSTRAVA – VÝŠKOVICE			
INVESTOR		SMO, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA – JIH, HORNÍ 791/3, 700 68 OSTRAVA			
AKCE:					
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU					
CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE					
NÁZEV VÝKRESU:					
VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU					
MĚŘÍTKO:					
—					
03					

	
tel: 605 310 610	
josef.nezval@centrum.cz	
FORMAT	
DATUM	
07/2017	
STUPEŇ PD	
DPS	
ZK. ČÍSLO	
—	
ČÍSLO KOPIE	
1 2 3 4 5 6 7	
MĚŘÍTKO:	
ČÍSLO VÝKRESU:	
03	

Rozvodná soustava NN:3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem (dle ČSN 33 2000-4-41):

- část NN: – živé části izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
- neživé části: samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C

Zvýšená ochrana: PUSPOUVÁNÍM (uvedením na stejný potenciál)
AB8, AD3, AE4, AF2, AP1



číslo: 605 310 610
josef.nezval@centrum.cz

DATUM: 07/2017

STUPEŇ PD: DPS

ZK. ČÍSLO: 1 2 3 4 5 6 7

ČÍSLO KOPIE: 1 2 3 4 5 6 7

ČÍSLO VÝKRESU: 03