



ULOŽENÍ POTRUBÍ PP DN 200, DN 100



1	ZÁSYP RÝHY PŘÍRODNÍM DRCENÝM PO VRSTVÁCH 200 mm, FRAKCE 0-63 mm
2	BOČNÍ + KRYCÍ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, FRAKCE 2-4 mm
3	PODKLADNÍ LŮŽE - TĚŽENÝ PÍSEK, FRAKCE 0-4mm
4	TROUBA PP SN10 DN 200, DN 100
5	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
6	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 OBSYPANÁ ŠTĚRKOPÍSKEM (MAX. VELIKOST ZRNA 63 mm) NA KONCI STAVBY SE FUNKCE ZRUŠÍ
7	VÝSTRAŽNÁ FOLIE HNĚDÁ
8	KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY
9	ORNICE TL. 100 mm

SO 01.1 - AREÁLOVÁ KANALIZACE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, B.p.v.

INVESTOR:	SMO, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH, HORNÍ 791/3, 700 68 OSTRAVA	<div>PROIN</div> <div>projekční inženýrská kancelář s.r.o.</div> <div>Starobělská 1133/5, Ostrava - Zábřeh</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LENKA ŠČUPÁKOVÁ		
PROJEKTANT:	ING. JAN PROVAZNÍK		
AKCE:	REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE		
VÝKRES:	ULOŽENÍ POTRUBÍ	STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘITKO	-
		DATUM	09 / 2017
		ČÍSLO VÝKRESU	D.2.b-03