




MONOLITICKÉ ŽB SCHODIŠTĚ S OPĚRNOU STĚNOU  
PŮDORYSNÝ ŘEZ (M=1:50)




PŮDORYSNÝ POHLED (M=1:50)




ŘEZ I-I' (M=1:50)



ŘEZ II-II' (M=1:50)



ŘEZ III-III' (M=1:50)




ROZEPŘENÍ VÝZTUŽE STĚN

PRO ROZEPŘENÍ VÝZTUŽE STĚN POUŽIT DISTANČNÍ ŽEBŘÍK (HOSPODÁRNÉ PROVEDENÍ).  
PRO h=180mm (25ks). KLADENÍ á 2ks/2,0m2.

VÝPIS VÝZTUŽE

Pol.	Ø	Délka (m)	Počet (ks)	Délka Ø 10 505 (R)		KARI SZ. Ø8/150xØ8/150
				R10	R12	
1.4	R12	2,20	58		127,6	
2.4	R12	1,50	22		33,0	
3.4	R12	1,55	42		65,1	
4.4	R12	2,45	84		205,8	
5.4	R10	1,65	42	69,3		
6.4	R10	1,35	102	137,7		
7.4	R10	2,30	22	50,6		
8.4	R10	1,40	50	70,0		
9.4	R10	1,20	14	16,8		
10.4	R10	0,65	56	36,4		
11.4	KARI	3,0x2,0	9			54,0
12.4	R10	1,00	15	15,0		
Celková délka Ø (m, m2)				395,8	431,5	54,0
Hmotnost bm, m2 Ø (kg)				0,61	0,89	5,40
Celk. hmotnost jednotlivých Ø (kg)				241,44	384,04	291,60
CELKOVÁ HMOTNOST (včetně prostřihu) (kg)				960,00 kg		

ÚPRAVA HRAN



BETON ČSN EN 206  
C30/37 – XC4,XF3,XA1(F.1)–CL 0,40–Dmax 16–S4  
Ocel 10 505 (R); KARI SZ (STYKOVÁNÍ 250mm)  
Krytí – 40 mm  
POZNÁMKA: BETON S VELMÍ POMALÝM NÁRUSTEM PEVNOSTI. JMENOVITÁ PEVNOST PO 90 DNECH.  
PŘESNÝ NÁVRH SMĚSI KONZULTOVAT S DODAVATELEM/VÝROBCEM BETONU.  
POHLEDOVÝ BETON = VHODNĚ VOLIT DISTANČNÍ PRVKY PRO KRYTÍ VÝZTUŽE !!!

POZNÁMKA  
V MÍSTĚ PROSTUPŮ A PŘECHNÁJÍCÍ VÝZTUŽ UPÁLIT.  
VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.  
PRACOVNÍ SPÁRY OŠETŘIT SPOJOVACÍM MŮSTKEM NA BÁZI CEMENTU A UTĚSNIT BOBTNÝM PÁSKEM.  
VIDITELNÉ PLOCHY ŽB KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENÉ JAKO POHLEDOVÝ BETON – POUŽÍT DRENAŽNÍ POTAH DO BEDNĚNÍ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY BETONOVÉHO POVRCHU (např. ZEMDRAIN).

Hlavní projektant stavby: **PROIN**  
projektční inženýrská kancelář s.r.o.  
Starobělská 1133/5, Ostrava - Zábřeh

SO 02 TRIBUNY

Název stavby:	REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU CHARVÁTSKÁ 10, OSTRAVA - VÝŠKOVICE	<b>MACURA</b> projektování pozemních staveb tel : 596 617 319 fax : 596 618 497 e-mail : dalibor@macura-pro.cz
Investor:	SMO, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 68 Ostrava	
Místo stavby	Areál CDU SPORT, s.r.o.; ul. Charvátská, Ostrava	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby	
Vypracoval:	David Chvostek	
Zodp. projektant:	Ing. Dalibor Macura	Datum: 07/2017 Měřitko: 1:50 Zakázka: ST/2016 Číslo výkresu: D.1.2.c-07
Název výkresu:	Schodiště s opěrnou stěnou - výkres výztuže	