



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/100222/20/OŠK/Kou **VZ 77.20**

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Markéta Koukalová

Telefon: +420 599 430 311

E-mail: marketa.koukalova@ovajih.cz

Datum: 30. listopadu 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **„Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14”**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost dodavatele ze dne 27. 11. 2020 přijatou prostřednictvím nástroje E-ZAK poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 3	Prosím o vysvětlení rozporu ve výkresech je tloušťka dlažby 10 mm a v rozpočtu je tloušťka dlažby 15 mm, jedná se o velký cenový rozdíl.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 3	Tloušťka dlažby je ve výkresech projektové dokumentace uvedena jako minimální. V rozpočtu je již uveden výrobek vhodný do velkých kuchyní a má protiskluz R12. Dlažba musí být R12 a od výrobce dlažby schválená do velkokuchyní.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.,
vedoucí odboru školství a kultury

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.