



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/102088/20/OŠK/Kou VZ 77.20

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Markéta Koukalová

Telefon: +420 599 430 311

E-mail: marketa.koukalova@ovajih.cz

Datum: 3. prosince 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka: „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14”

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná ve smyslu § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním na profilu zadavatele

V návaznosti na žádost dodavatele ze dne 1. 12. 2020 přijatou prostřednictvím nástroje E-ZAK poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 4	V návaznosti na zveřejnění Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 vznášíme dotaz ke keramické dlažbě. Dlažba, která nakonec vychází dle specifikace, je formátu 300x300x15 mm s protiskluzem R12. Takováto dlažba pravděpodobně neexistuje. Prosím buď o snížení tloušťky na 9 mm, při které se standardní dlažby s protiskluzem R12 běžně vyrábějí, a i pro tyto účely používají, nebo sdělení konkrétního referenčního výrobku, se kterým bylo při tvorbě PD, potažmo výkazu výměr uvažováno.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 4	Požadujeme dodržení standardních požadavků specifikace projektové dokumentace , tzn. min. tloušťka dlažby 10 mm s protiskluzem R12 a od výrobce dlažby schválená do velkokuchyní.

Dotaz č. 5	Dle uveřejněného závazného návrhu smlouvy o dílo, čl. II., bodu 2, požadujete zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby. V příloze č. 3 výzvy PD, však projektová dokumentace pro provedení stavby, do které se dle normy skutečné provedení zakresluje, tyto formáty neobsahuje. Prosím o jejich doplnění či změnu, že zadavateli bude stačit formát PDF.
Odpověď zadavatele na dotaz č. 5	Požadujeme po dokončení stavby dodání a zajištění dokumentace skutečného provedení stavby ve formátu .dwg, .pdf a .doc dle návrhu smlouvy o dílo čl. II., bod 2. Poskytnutá dokumentace pro provedení stavby ve formátu . pdf je pro realizaci stavby dostačující. V souvislosti s tímto dotazem zadavatel poskytuje <u>dva nově opravené soubory</u> ve složce „Projektová dokumentace vč. výkazu výměr“ v části „rozpocet_vykaz_vymer“, a to takto: - OPRAVA_VV_Celkový MS Lumumby.xlsx. - spočívající v <u>doplnění položky č. 86</u> s názvem Dokumentace skutečného provedení (viz Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 4), - OPRAVA_VV_Elektro.xls. - spočívající v <u>odebrání položky č. 10</u> v oddílu HZS s názvem Dokumentace skut. provedení (viz Příloha č. 2 vysvětlení ZD č. 4). Ostatní soubory projektové dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel v návaznosti na dotazy dodavatelů a na shora uvedené doplnění a změnu zadávacích podmínek **upravuje časovou specifikaci** uvedenou ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, uveřejněnou na profilu zadavatele dne 24. 11. 2020 **tak, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** z původního termínu „ 7. 12. 2020 do 10:00 hodin“ na nový termín **do 16. 12. 2020 do 10:00 hodin.**

Zadavatel zároveň umožňuje další prohlídku místa plnění na místě samém a to, dne 11. 12. 2020 od 8:00 do 8:30 hodin.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS.,
vedoucí odboru školství a kultury

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Přílohy:

- **Příloha č. 1 vysvětlení ZD č. 4:** OPRAVA_VV_Celkový MS Lumumby.xlsx
- **Příloha č. 2 vysvětlení ZD č. 4:** OPRAVA_VV_Elektro.xls