




Pomáhat a chránit

MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OSTRAVA

dopravní inspektorát



Č. j. KRPT-260633-1/ČJ-2018-070706

Ostrava 12. listopadu 2018

Počet stran: 2

Ivitas projekce a.s.  
Ruská 83/24  
O.-Vítkovice

vyřizuje: M.Neyová

**Stanovisko k dokumentaci pro umístění stavby a stavební povolení "rekonstrukce slepé rameno ul. Dvouletky a příjezd BD č. 1136/49 parc.č. 1050 k.ú. Hrabůvka**  
K č. j./2018

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Městského ředitelství Policie Ostrava obdržel Vaší žádost k dokumentaci "rekonstrukce komunikace slepého ramene ul. Dvouletky a navazující příjezd k bytovému domu č. 1136/49 na parc.č. 1050 v k.ú. Ostrava-Hrabůvka pro umístění stavby.

Součástí Vaší žádosti je technická zpráva a výkresová část.

Jako dotčený orgán Policie ČR dle platné legislativy i § 16 odst. 2b, zák.č. 13/1997Sb pro územní a stavební řízení po telefonickém pohovoru, seznámení a prostudování předložených materiálů k věci uvádíme a vydáváme:

- proti umístění stavby nemáme zásadních výhrad
  - doplnění varovného pásu na stykovou hranu komunikace pro zásobování a stávající chodník
  - odsunutí místa pro kontejnery z rozhledu nájezdu upravené obslužné komunikace
  - na novou parkovací plochu osadit IP 11b /symbol upravit pro nájezd couváním/
  - také za obytný dům doplnit IP 11a
  - z parkovací plochy pro 26 vozidel odebrat IP 1b /je na vjezdu dostačující, pokud zde nebudou vyhrazená místa pro úřad ta potom vyznačit i VDZ/
- Nájezd na tuto parkovací plochu provést jako křižovatkové napojení, né chodníkový přejezd včetně úpravy omezení podélných stání na ul. Provaznické.

s o u h l a s

*por. Bc. Antonín Lyko*

1918  
100  
2018  
SPOLEČNÉ STOLETÍ

Výstavní 117/55  
703 49 Ostrava

Tel.: 974725258  
Fax:  
Email:  
ID DS: n5hai7v

www.policie.cz

s připojením pozemku parc.č. 278/15 k.ú. Hrabůvka na místní komunikaci  
Provaznická parc.č. 288/18 k.ú. Hrabůvka dle § 10 odst.1, zák.č. 13/1997Sb.

Předmětem žádosti je rovněž nové napojení k nemovitosti parc.č. 278/15 na MK ul.  
Provaznickou. Napojení bude provedeno bez propustku přímo na uvedenou ul.  
Provaznickou. Předloženou dokumentací jsou doloženy rozhledové poměry v místě  
připojení v souladu s ČSN 73 6102 Projektování křižovatek.

Po posouzení žádosti nebyly ze strany Policie ČR MŘ DI Ostrava shledány důvody, které  
by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska neboť toto odpovídá obecným  
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:  
por. Bc. Antonín LÝKO  
komisař

npor. Ing. Aleš Kořístka  
vedoucí DI  
z.r. por.Bc. Antonín LÝKO