



T: 04.08.2017

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci:


„Parkoviště ul. Jičínská – p.č. 740/51 a 740/52, v k. ú. Výškovice u Ostravy“.


ODK/59352/17/371


STUDIO-D Opava s.r.o., Opava

Majetková správa	Vyjádření
Místní komunikace Datum: 31.07.2017 Podpis: Ing. Miroslav Holenka	<p>Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek.</p> <p>Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.</p> <p>Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.</p> <p>Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat.</p> <p>Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.</p> <p>V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.</p> <p>V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.</p> <p>Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.</p> <p>Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.</p> <p>Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.</p> <p>Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.</p>
Veřejná zeleň Datum: 26.7.2017 Podpis: Bc. Angela Bandalová	<p>S PD souhlasíme za podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none">- dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel.- Dotčené plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkyprřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou travní směsí.- Kácení dřevin je nutné předem projednat s ÚMOB O-Jih.- Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061.- Bude dodržena technologie provádění výsadb vzrostlých dřevin a keřů.- Upravené plochy budou předány správci VZ.



Majetková správa	Vyjádření
<u>Ostatní správa</u> Datum: 26.07.2017 Podpis:  Miroslava Humpolíková	Bez připomínek.




Mgr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb