



Váš dopis zn.:

Ze dne: 2017-09-19

Naše zn.: 6.3/8025/10475/17/Pac

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Studio-D Opava s.r.o.

Krnovská 75E

746 01 OPAVA

Datum: 2017-10-17

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení

Stavba : Parkoviště ul. Jičínská – p.č. 740/51 a 740/52, k.ú. Výškovice u Ostravy
Katastr : Výškovice u Ostravy
Ulice : Jičínská
Parcela : 740/51, 740/52
Investor : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

Dokumentace řeší rozšíření stávajících zpevněných ploch, nové parkovací plochy, odvodnění, stání pro kontejnery, veřejné osvětlení a sadové úpravy na výše uvedených pozemcích.

V zájmovém území se nachází dešťová kanalizace DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění tohoto zařízení je patrné z přiložené situace.


Přesné vytýčení zařízení v dotčeném území je možné objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.

S dokumentací pro územní řízení výše uvedené stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.
2. Poklopy kanalizačních šachet, vodovodních armatur a zákopové soupravy šoupátek včetně hydrantů a přípojek k objektům, budou navrženy do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné, nebudou na nich navrhovány parkovací stání.
3. Patky sloupů veřejného osvětlení, dopravní značky, nová parkovací stání, výsadba dřevin a mobiliář budou navrženy mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
4. Srážkové vody z nově navržených zpevněných ploch budou odvedeny do vsakovacího objektu s havarijním přepadem do dešťové kanalizace DN 300 (ID 2095096) na severní straně zájmového území.

5. Dokumentace pro stavební řízení stavby se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude (včetně vodohospodářské části) v čitelném měřítku (1:500) předložena k posouzení a odsouhlasení.

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114 
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava


Jiří Paciorek
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

