



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

14

Váš dopis zn.:

Ze dne: 6. dubna 2017

Naše zn.: 8.3/8025/4244/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

STUDIO-D Opava s.r.o.

p. Dagmar Rotreklová

Krnovská 75E

746 01 OPAVA

Datum: 28. dubna 2017

### Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

**Stavba :** Parkoviště ul. Jičínská p.p.č. 740/51 a 740/52 v k.ú. Výškovice u Ostravy  
**Katastr :** Výškovice u Ostravy  
**Parcela :** 740/52, 740/51  
**Ulice :** Jičínská  
**Investor :** Statutární město Ostrava

Informativní umístění vodovodů DN 150, DN 500 a oddílné kanalizace DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace. Digitální data je možné objednat na našem oddělení dokumentace – tel. 597 475 179 (zpoplatněno), jejich vytýčení na tel. 597 475 103. Upozorňujeme na plánovanou opravu vodovodu.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládky materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.

Dokumentace pro řízení o povolování stavby nám bude předložena k odsouhlasení. Likvidaci srážkových vod je nutné řešit v souladu s platnou legislativou. Parkovací stání musí být umístěna mimo revizní šachty na kanalizaci.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.  
Nádražní 28 / 3114  
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace

Platnost vyjádření je dva roky.

Přílohy: situace

