



Váš dopis zn.:

Ze dne:

STUDIO - D Opava s.r.o.

Naše zn.: POD/08568/2019/9232/840.10

Vyřizuje: Irena Kozlíková, Ing.

Holasovice 171

Tel.: 596 657 271

E-mail: Irena.Kozlikova@pod.cz

74774 Holasovice

Datum: 10.06.2019

Věc: „Parkoviště ul. Jičínská – p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice u Ostravy“ – vsakovací systém - stanovisko správce povodí

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení na k.ú. Výškovice u Ostravy, p.č. 740/51, 740/52. Předmětem PD je úprava stávajícího chodníku, úpravy a rozšíření stávajících zpevněných ploch, nové plochy k parkování, odvodnění a vsaku, úpravy veřejného osvětlení, sadové úpravy. Dochází tedy k navýšení parkovacích míst, celková kapacita je 273 stání. Stavební objekt SO 301 řeší odvod dešťových vod z parkoviště a obslužných komunikací, kde se mohou vyskytovat úkapy ropných látek. Splaškové odpadní vody z jednotlivých objektů v dané lokalitě a dešťové vody ze střech stávajících objektů a stávajících zpevněných ploch jsou svedeny do jednotné kanalizace ve správě OVaK Ostrava. Dešťová kanalizace z nově navržených zpevněných ploch - parkovacích stání bude svedena novou dešťovou kanalizací do nádrže retence a vsakování. Před napojením do vsakovacího systému budou odpadní vody předčištěny v odlučovači lehkých kapalin typu GSO/30-KB-0.20-100NS, s hodnotou C10-C40 0,2 mg/l. Přepad ze vsakovacího systému bude napojen do stávající šachty kanalizace.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Lokalita se nachází mimo evidované vodní toky a mimo stanovené záplavové území ve smyslu §66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

*Z hlediska správce povodí **nemáme** k záměru připomínek a jeho realizace je možná. Možnost zasakování je třeba doložit kladným HG posouzením.*

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0180 Odra od toku Lubina po tok Opava. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru "Parkoviště ul. Jičínská – p.č. 740/51 a 740/52, Výškovice u Ostravy" na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu

dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací


Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021