



Statutární město Ostrava  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
úřad městského obvodu

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/020834/21/OŠK/Hli VZ 16.21

Sp. zn. [S-JIH/011573/21](#)

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Pavlína Hlisníková

Telefon: +420 599 430 267

Fax:

E-mail: [pavlina.hlisnikovska@ovajih.cz](mailto:pavlina.hlisnikovska@ovajih.cz)

Datum: 8. března 2021

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **Oprava stávajících WC v MŠ Předškolní 1 v Ostravě - Výškovicích**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu  
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zasláním a zveřejněním výzvy na profilu zadavatele

V návaznosti žádosti v E-ZAK ze dne 8. 3. 2021 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

|                     |   |   |      |  |     |       |      |
|---------------------|---|---|------|--|-----|-------|------|
| <b>Dotaz č. 3</b>   | Prosíme o určení typu axiálního ventilátoru do WC ve třídách Rybička, Sluníčko a Koník (zda má být nástěnný, potrubní...) |   |      |  |     |       |      |
|                     | 29  | M | 429R | <a href="#">ventilátor axiální 50W, 230V IP x4, zabudovaný časový spínač</a> | kus | 1,000 | 0,00 |
| <b>Odpověď č. 3</b> | Požadujeme ventilátor nástěnný osazený na stávající potrubí.  |   |      |  |     |       |      |

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.  
vedoucí odboru školství a kultury

**Dokument je opatřen elektronickým podpisem.**