


Zodpovědný projektant		Ing. Josef Nezval		<div>Made 4 BIM s.r.o.</div> <div>Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00</div> <div>IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com</div>	
Vypracoval		Ing. Josef Nezval			
Investor:	Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka			Datum	květen 2020
Název akce:	„Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ Lumumby 14“			Stupeň PD	DPS
Místo:				Formát	A4
Název výkresu:				Měřítko	-
				Číslo výkresu	D.1.4.4-3


3+N+PE s.t. 50Hz 400/230V / TN-S






01	
WLS	WLS
CKV-J 3x25-25	CKV-J 2x15
přívod z RH	CENTRAL STOP kuchyně

3	
WLS	WLS
CKV-J 5x10	
el pánev	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS	WLS
CKV-J 5x6	CKV-J 5x4	CKV-J 5x6	CKV-J 5x25	CKV-J 5x25	CKV-J 5x25	CKV-J 5x25	CKV-J 5x25	CKV-J 5x25	CKV-J 3x25	CKV-J 3x25	CKV-J 3x25
konvektora	konvektora	myčka	zásuvka 400V	zásuvka 400V	zásuvka 400V	zásuvka 400V	zásuvka 400V	zásuvka 400V	zásuvka 230V	zásuvka 230V	zásuvka 230V







POZNÁMKA:

TYP PROVEDENÍ: DCELOPLECHOVÝ POD OMÍTKU
KRYTÍ V UZAVR. STAVU: IP 40
KRYTÍ V OTEVR. STAVU: IP 20
ROZMĚRY: 2000x600x200mm
DELENÍ: 1 POLE
NÁTER: RAL 7035 – ŠEDÁ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PRIVOD(VY): SHORA
VÝVODY: NAHORU