



LEGENDA

- RB7 - NOVÁ BYTOVÁ ROZVODNICE
- AP - AUTOMAICKÁ PRAČKA
- PK - PLYNOVÝ KOTEL
- PT - PROSTOROVÝ TERMOSTAT (DODÁVKA V RÁMCI PLYNOVÉHO KOTLE)
- DP - OCHRANNÉ DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
- PH - POŽÁRNÍ HLÁSIČ

PŘÍKLAD OZNAČ. SVÍTIDEL

A/1
01

- A - TYP SVÍTIDLA
- 1 - OVLÁDAČ
- 01 - SVĚTELNÝ OKRUH

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ		
OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	PŘEDSÍŇ	2,22
102	KUCHYŇ	14,40
103	POKOJ	15,40
104	POKOJ	13,60
105	KOUPELNA	4,80

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : 3NPE 50Hz, 400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM
NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed3 :
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM (KOUPELNA DP)
HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST DLE ČSN 332000-4-41ed3
A ČSN 332000-7-701 ed3
V UMÝVACÍCH PROSTORECH PROVÉST EL. INSTALACI DLE ČSN 33 2130 ed.3
V KOUPELNĚ PROVÉST EL. INSTALACI DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ

SVĚTELNÁ A ZÁSUVKOVÁ INSTALACE JE PROVEDENA PLOCHÝMI CYKLO
ULOŽENÝMI V INSTALAČNÍCH ZÓNÁCH V DRÁŽCE POD OMÍTKOU.
ZÁSUVKY JSOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 0,3m OD PODLAHY, V KOUPELNĚ A NAD
KUCHYŇSKOU LINKOU VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY (PŘESNÉ OSAZENÍ VÝVODŮ
V KUCHYŇSKÉ LINCE BUDE UPŘESNĚNO PO KONZULTACI S DODAVATELEM
KUCHYŇSKÉ LINKY), OVLÁDAČE INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY.
NAPÁJECÍ PŘÍVOD Z RE DO RB BUDE VYUŽIT STÁVAJÍCÍ - CYKY 5Cx6.
DOMÁCÍ TELEFON STÁVAJÍCÍ

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL-03

OBJEDNATEL/STAVEBNÍK STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH HORNÍ 791/3 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	ZHOTOVITEL INVIS spol. s r.o. HLADNOVSKÁ11 71 00 OSTRAVA	VYPRACOVAL Ing. Jiří Trunda
STAVBA VYTÁPĚNÍ BYTU ETÁŽOVÝM PLYNOVÝM TOPENÍM A CELKOVÁ REKONSTRUKCE BYTU Č.7, ABRAMOVOVA 10/1588, OSTRAVA - ZÁBŘEH	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 202101 STUPEŇ PD PRO REALIZACI STAVBY MĚŘITKO 1 : 30 DATUM 02/2021	
OBSAH PŮDORYS BYTU	VÝKRES Č. EL - 04	KOPIE Č.
Díl ELEKTROINSTALACE		