



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/029697/21/INV/ **VZ 23. 21**

zveřejněním na profilu zadavatele

Sp. zn.

- zde -

Vyřizuje: Tereza Pustelníková, DiS.

Telefon: +420 599 430 394

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 6. 4. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 151, Ostrava-Výškovice**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele doručenou dne 1. 4. 2021 prostřednictvím e-mailu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Prosím o upřesnění požadovaných minimálních rozměrů automatických dveří u výtahu? U pravého výtahu (1125 kg) umožňuje rozměr výtahové šachty a velikost stavebního otvoru použít dveře o rozměrech 900x2100 mm? Větší dveře minimalizují možnost poškození nárazem převáženého nákladu (např. nábytek), který se u tohoto velkého výtahu předpokládá.
Odpověď č. 1	Rozměr dveří 900x2100 mm je dle zadavatele dostačující.

Dotaz č. 2	Je možné nabídnout bezpřevodový výtahový stroj? Bepřevodový stroj má oproti převodovému nižší příkon (např. pro výtah 900 kg: 6,3 kW bezpřevodový a 11kW převodový), má tudíž levnější provoz viz příložená tabulka níže:				
		<i>Příkon [kW]</i>	<i>Roční spotřeba el. energie [kWh] *</i>	<i>Cena za 1 kWh [Kč]</i>	<i>Cena ročního provozu výtahu [Kč]</i>
	<i>Bezpřevodový stroj (nosnost 900 kg)</i>	6,3	2300	5,45	12.535,--
	<i>Převodový stroj (nosnost 900 kg)</i>	11,0	4015	5,45	21.882,--
	* předpokládaný provoz 1 ks výtahu 1 hodina denně (součet všech časů, kdy je výtah v provozu)				
	Při předpokládané životnosti výtahu 20 let jde o úsporu 186.940,-- Kč v nákladech na provoz 1ks výtahu!!! Součástí převodového motoru je i převodovka – další komponenta, která se může pokazit. Součástí převodového stroje je olej v převodovce. Ten u bezpřevodového stroje není a nemusí se tudíž v průběhu provozu měnit.				
Odpověď č. 2	Bepřevodový výtahový stroj zadavatel nepřipouští. Dle zkušeností je celkově poruchovější.				

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem