



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/030324/21/INV/ VZ 23. 21

zveřejněním na profilu zadavatele

Sp. zn.

- zde -

Vyřizuje: Tereza Pustelníková, DiS.

Telefon: +420 599 430 394

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 7. 4. 2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 151, Ostrava-Výškovice**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na žádost dodavatele doručenou dne 7. 4. 2021 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace u výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 3	Dobrý den, na základě změny šířky šachetních dveří z 800 na 900 mm je nutné upravovat otvor pro tuto šířku (šachta je z betonu to znamená řezání) nebo je možné zasunout dveře včetně rámu do šachty, ale v této variantě dojde ke zmenšení klece. Je pro Vás stěžejní mít o 10 cm širší vstup? Do teď všem vyhovoval původní a to 800 mm a u stěhování nebyl problém. Prosím o informaci, kterou variantu máte v ceně. Bylo by dobré, aby součástí výběrového řízení byl náskres řešení dispozice šachty a dodržení maximální nosnosti klece výtahu, která třeba pro stěhování bude klíčová.
Odpověď č. 3	Po zvážení bylo zadavatelem rozhodnuto zachovat stávající šířku šachetních dveří, tedy 800 mm. Tato podmínka je stanovena pro oba výtahy tj. výtah 900 kg i 1125 kg.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem