



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20. února 2017

Naše zn.: 3.3/8025/2038/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

Fax.: 596 118 217

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing.arch. Leoš Pitter

Schulhoffova 1632

530 03 PARDUBICE

Datum: 10. března 2017

Vyjádření k dokumentaci pro územní souhlas

Stavba : Výstavba v.h. v městském obvodu Ostrava-Jih, na ulici Jugoslávská
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 623/88
Ulice : Jugoslávská
Investor : SMO Ostrava-Jih

Jedná se o zřízení víceúčelového hřiště v místě stávajícího hřiště s asfaltovým povrchem. Srážkové vody budou likvidovány zasakováním. Hřiště je umístěno nad kanalizací DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.


Informativní umístění vodovodních řadů DN 150 a kanalizací DN 300 – DN 1200 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Před rekonstrukcí hřiště musí být provedena lokální bezvýkopová oprava výše uvedené kanalizace DN 300. Provoz kanalizační sítě naší společnosti musí být k opravě vyzván 3 měsíce předem.
4. Veškeré základové konstrukce (sloupky, mobiliář aj.) a drenážní potrubí budou v souladu s dokumentací umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo stávající kanalizace DN 300. Souhlasíme s umístěním sloupků kotvených roznášecími deskami v ochranném pásmu kanalizace za dodržení uvedených kótovaných vzdáleností.

5. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
6. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou přístupné po celou dobu stavby.
7. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 3 měsíce předem, zástupci provozu kanalizační sítě budou vyzváni k provedení lokální opravy kanalizace. Zástupci provozu budou následně přizváni k provádění prací v ochranném pásmu kanalizace a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - provoz kanalizace: 597 475 411.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114 ©
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava


Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace
Platnost vyjádření je dva roky.

Přílohy:

Situace

Dokumentace

