

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. David Klimša

Prostřední Bludovice 133
739 37 Horní BludoviceVaše Žádost ze dne, značka:
07.02.2020Naše značka:
053200019Vyřizuje:
Barbara Stýblovádne:
07.02.2020**Věc: Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ostrava - Hrabůvka

Stavebník: Městský obvod Ostrava - Jih Horní 793/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Projektant: Ing. David Klimša Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice

Č. zakázky: DK15/2017

Datum: 02/2020

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce a rozšíření stávající komunikace, součástí jsou nové chodníky, parkovací stání a rekonstrukce kontejnerových stání. Šířka komunikace bude 3,5 m, úsek č. 1 dl. 25ř m a úsek č. 2 dl. 37 m. Příčný sklon bude jednostranný 2,5 %. Podélný sklon bude kopírovat okolní terén, max. 2,0 %. Chodník je šířky 2,1 m a 1,85 m (včetně obrubníků), je bezbariérový, podélný sklon max. 2,0 %, příčný sklon 2 %. Obrubník v místě pro přecházení je snížen na 2 cm, Místo je opatřeno varovným pásem š. 0,4 m, sklon nájezdové rampy bude max. 1:8 (12,5 %). Vodící linii tvoří vyvýšený obrubník + 60 mm.

Parkovací stání, podélné stání č. 1 bude mít rozměr 2,0 x 6,75 m. Krajiní stání bude delší o 1 m. Celkem je navrženo 6 stání, 1 stání bude pro zdravotně postižené (šířka 3,5 m). Příčný sklon bude 2,0 % směřující k vozovce, podélný max. 2,0 %.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky ale požadujeme dodržet:

1. u všech míst pro přecházení požadujeme dodržení max. 20mm - a zásadně nepoužívat nájezdový obrubník, protože ten má větší sklon, než udává vyhláška (nájezdový obrubník je pro vozidla, ne pro kočárky a vozíky pohybově postižených osob) !
2. během výkopových prací je nutno výkopy a staveniště zabezpečit tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.
- 3.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Dokumentace byla dodána elektronickou poštou.

S pozdravem



Barbara Stýblová, odborný konzultant

Adr. střediska: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Adr. doručovací: , 73601 Havířov

603 440 763, styblova.nipi@gmail.com

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR