



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 15.01.2020

Naše zn.: 6.3/8025/587/20/Pac

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Pan

Ing. David Klimša

Prostřední Bludovice 133

739 37 HORNÍ BLUDOVICE

Datum: 12.02.2020

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh

Katastr : Zábřeh nad Odrou

Ulice : Alejnikovova

Parcela : 654/46, 654/51, 654/49, 654/18

Investor : SMO, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Předložená dokumentace řeší provedení rekonstrukce povrchu místní komunikace ul. Alejnikovova, parkovacích, kontejnerových stání a chodníků v Ostravě – Zábřehu. Povrch komunikace bude odvodněn pomocí příčného sklonu vozovky odpovídajícímu současnému stavu do stávajících uličních vpustí, které budou v rámci stavby vyměněny. Součástí stavby jsou rovněž bourací práce při odstraňování stávajících zpevněných ploch.

Upozorňujeme Vás, že v zájmovém území se nachází kanalizační stoka DN 300, která je ve špatném technickém stavu a je plánována její oprava. Dále se zde nachází vodovodní řad DN 100 LT, který je rovněž naplánován k opravě. Vzhledem k výše uvedenému požadujeme koordinaci vlastní rekonstrukce komunikace ul. Alejnikovova s realizací oprav zařízení v provozování naší společnosti.

Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z příložené situace.

S dokumentací pro stavební řízení výše uvedené stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, kanalizačním šachtám apod.).
3. **Vlastní oprava komunikace bude zkoordinována s realizací opravy výše uvedeného zařízení (vodovod, kanalizace).** Termín realizace opravy nebyl dosud stanoven. Bližší

informace je možné zjistit na příslušném provozním středisku (☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411, ☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501).

4. Komunikace bude odvodněna do stávajících uličních vpustí, napojených do původních přípojek. Vpusti budou v rámci stavby vyměněny – v provedení s vybíratelným košem, kalovým prostorem a zápachovou uzávěrkou na výtok.
5. Poklopy kanalizačních šachet, vodovodních armatur a zákopové soupravy šoupátek, včetně přípojek k objektům, budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav a to tak, aby byly vždy přístupné.
6. Dopravní značky budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování naší společnosti.

Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení námi provozovaných zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby písemně oznámeno (minimálně 2 měsíce předem) a stavba byla zkoordinována s plánovanou opravou vodovodního řadu a kanalizační stoky v provozování naší společnosti na ul. Alejnikovova, zástupci našich provozů budou taktéž přizváni k zahájení stavby (odstraňování svršků komunikace, apod.), ke kontrole před záhozem, ke kontrole osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a k závěrečné kontrolní prohlídce.
☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501 ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411
3. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Paciorek
technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha: dokumentace, situace



Firma Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Vytiskl: Ing. Dana Vašíčková	Katastr: Zábřeh nad Odrou Datum tisku: 12.02.2020	Měřítko: 1:1000 Číslo listu: 1/1	