



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 09.01.2020
Naše zna ka: RSMSS/20200109-005/SR
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20190228-005/ES
Vy izuje: Ing. Radim Masný
Telefon: 606782032
E-mail: radim.masny@veolia.com
Datum: 24.01.2020

Ing. David Klimša

133
73937 Horní Bludovice

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie R, a.s.
pro účely stavebního řízení

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Název akce: | Rekonstrukce ulice Alejnikovova | |
| Stručný popis akce: | Rekonstrukce stávající ulice | |
| Lokalizační údaje: | Okres: | Ostrava-město |
| | Obec: | Ostrava |
| | Název k.ú.: | Záběh nad Odrou |
| Kontaktní osoba: | David Klimša | |
| Kontaktní údaje: tel., e-mail | 732539760, davidklimsa@seznam.cz | |
| Platnost vyjádření: | 1 rok ode dne vyhotovení 24.01.2020 | |

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

za řízení ve správě Veolia Energie R, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení sekundárních rozvodů tepelných sítí ve správě Veolia Energie R, a.s. Problemy našich sítí v předložené PD je zakreslen správně.

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení následujících podmínek:

- 1) V místech k řízení opravy komunikace v etn chodník s tepelnými sítěmi, požadujeme provedení takových technických opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození topárenského zařízení.**
- 2) Bezpodmínečně požadujeme vytyčení našich tepelných sítí v terénu, včetně provedení zápisu do stavebního deníku. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti topárenského zařízení provádět.**

1/3

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



3) V míst k ížení "Nového kabelu VO" požadujeme kabely uložit do betonové chráni ky s p esahem 1 m na každou stranu od vn ější hrany našeho tepelného kanálu.

4) Požadujeme, aby práce v ochranném pásmu tepleárenského za ížení byly provád ěny ru ěn se zvýšenou opatrností, bez použití mechanism . V místech, kde dojde ke k ížení s tepleárenským za ížením, požadujeme v pr ěb hu zemních prací a p ed záhozem kontrolu zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku, zda nebylo naše za ížení poškozeno. Zástupce provozu Bc. Rostislav Glac e-mail rostislav.glac@veolia.com, mobil 602 535 635.

5) V rámci vegeta ěních úprav nebudou v ochranném pásmu tepelné sít ě vysazovány žádné stromy a d eviny.

6) Spln ění obecných podmínek.

Stavebník zajistí ochranu tepleárenského za ížení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném zn ění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými p edpisy je povinen u ěinit veškerá opat ění, aby b ěhem stavební ěinnosti nedošlo k poškození tepleárenského za ížení. V této souvislosti odpovídá jak za škody zp sobené na za ížení tepleárenské spole nosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku t ětím osobám. Ochranu bezporuchového provozu tepleárenského za ížení b ěhem stavby a po jejím dokon ění je povinen

1. Písemn ě uv domit vydavatele vyjád ění o zahájení prací nejmén ě 5 pracovních dn ě p ed zahájením stavby.
2. Zajistit vytý ění rozvodného tepelného za ížení a prokazateln ě seznámit s provedeným vytý ěním pracovníky, kte ě í budou práce vykonávat.
3. P ěi zjišt ění rozvodného tepelného za ížení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé stran ě za ížení se zvýšenou opatrností a práce provád ět ru ěn .
4. V p ěípad ě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného za ížení okamžit ě tuto skute nost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v p ěípad ě, že za ížení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k p ěrušení dodávek tepelné energie.
5. V p ěípad ě zm ěny stavby je stavebník povinen tuto zm ěnu projednat s vydavatelem vyjád ění anebo jím pov ěněným technikem p ed zahájením prací.
6. Zm ěny v uložení, p ěípadn ě p ěložky nebo provedení dopl ěujících opat ění (chráni ky, roznášecí zát ěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném za ížení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v pr ěb hu ěinností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném za ížení nebo t ětím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k soub ěhu nebo k ížení s ostatními ěnženýrskými sít ěmi s rozvodným tepelným za ížením, požadujeme p ed zakrytím p ěevzetí uvedených úsek ě technikem, ur ěněným vydavatelem vyjád ění. Toto p ěevzetí se uskute ění na základ ě podané žádosti vydavateli vyjád ění a to písemn ě, telefonicky nebo emailem nejmén ě 1 pracovní den p edem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozor ěujeme na skute nost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zam ěno, ale pouze zakresleno. P ěsnou polohu lze ur ěit pouze sondážními výkopy s jejich následným zam ěn ěním.

Vytý ění rozvod ě tepelné energie bude provedeno na základ ě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejmén ě 5 pracovních dn ě p edem. V žádosti o vytý ění uvád ěte naši zna ku p ěedm ětného vyjád ění.

Sít ě v terěnu vám vytý ěí odpov ědný pracovník

Ostravsko II.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac , tel.602535635, rostislav.glac@veolia.com



Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavebníinnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jakoinnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zařízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.
Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing.Libor Valový

Náměstek Závodu distribuce a služeb
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever