

VZ 40.2020 TDI na realizaci akce Rekonstrukce 2 ks jídelních výtahů v MŠ Klegova 4, Ostrava - Hrabůvka

Detailní technická specifikace malého – jídelního výtahu (typ C)

Použití	Malý nákladní výtah
Jmenovitá nosnost	100 kg (bez dopravy osob)
Zdvih, parapet, hlava	3380 mm, 620 mm, 3047 mm
Jmenovitá rychlost	↑0,29 m/s - ↓0,29 m/s
Pohon	Elektrický bubnový s novými lany
Počet stanic / nástupišť	2/2
Strojovna výtahu	Nad výtahovou šachtou
Ložná plocha klece	h: 680, š: 600, v: 900 mm
Řízení	Jednoduché mikroprocesorové, rozvaděč v horní stanici na boční stěně strojovny
Typ kabiny	Neprůchozí s odnímatelnou přepážkou
Povrchová úprava kabiny	NEREZ BRUS
Typ dveří	2x ruční jednokřídlové 600 x 880 mm NEREZ (SO 840 x 1050), včetně parapetu a integrovaným osvětlením šachty a kabiny PO EW15, ovladače v zárubni, parapet 620 mm nad podlahou

Stavební + ostatní práce v následujícím rozsahu:

- ☑ Doprava materiálu do místa realizace,
- ☑ Transport výtahové technologie po budově,
- ☑ Kompletní demontáž stávající technologie vč. ekologické likvidace,
- ☑ Montáž nové technologie vč. osazení nových šachetních bariér a parapetů,
- ☑ Stavební práce
 - Vybourání starých konzol vodítek
 - Začištění starých otvorů
 - Vybourání původních šachetních dveří
 - Úprava a začištění otvorů pro nové šachetní dveře
 - Vysekání otvorů pro nové konzoly
 - Zazdění nových konzol vodítek
 - Oprava omítek a vymalování šachty a strojovny (kolem šachetních dveří výtahu omývatelná barva)
 - Začištění a výmalba po úpravě přívodu el. energie
 - Nové dveře do místnosti strojovny 1x (vstupní) – protipožární
 - Nová dvoukřídlová montážní dvířka – protipožární
 - Protipožární mřížka EW 60 pro odvětrání strojovny,
- ☑ Dokumentace sloužící pro provoz jídelních výtahů