

BEZPECNOSTNI PROSTORY REZ A–A
Meritko 1:50



BEZPECNOSTNI PROSTOR NA STRESE KABINY
Meritko 1:50



BEZPECNOSTNI PROSTOR V PROHLUBNI
Meritko 1:50

PREJEZD KABINY	: 85 mm
STLACENI NARAZNIKU KABINY	: 66 mm
CELKEM	: 151 mm
NADSKOCENI KABINY	: 35 mm
PREJEZD VYVAZOVACIHO ZAVAZI	: 79 mm
STLACENI NARAZNIKU VYVAZOVACIHO ZAVAZI	: 66 mm
CELKEM	: 180 mm

HLAVNI LEGISLATIVNI PREDPIS:	OSTATNI LEGISLATIVNI PREDPISY:
EN81–20 Odchylky:	EN81–73_2016,EN81–70_2018 Odchylky:
Postup pro ES posouzeni shody	

VELIKOST HORNIHO PREJEZDU & PROHLUBNE

re : PODLE NORMY

		ODSTAVEC EN81–20	SKUTECNY	MINIMUM EN81–20
Horni prejezd	1.	5.2.5.6.2	607	100
	2.	5.2.5.7.2 (c1)	500	300
	3.	5.2.5.7.2 (a)	1097	500
	4.	5.2.5.7.2 (b)	1037	100
	5.	5.2.5.6.2	693	100
	6.	5.2.5.7.1		Bezpecnostni prostor 0.5x0.7x1.0m
	7.			
Sachetni prohluben	8.	5.2.5.8.1		Bezpecnostni prostor 0.7x1.0x0.5m
	9.	5.2.5.8.2 (a)	880	500
	10.	5.2.5.8.2 (a)	884	500
	11.	5.2.5.8.2 (a1)	459	100
	12.	5.2.5.8.2 (a2)	1010	100

0m 1m 2m 3m 4m 5m

VYPRACOVAL: Antonín Žvak	PROJEKTANT: Ing. Dana Kožušníková	DK projekt
PODPIS	PODPIS	DK projekt, s.r.o. Bohumínská 94/113 Ostrava, Muglinov | tel.: 596 732 592 www.dkprojekt.cz projekce@dkprojekt.cz
AKCE: VÝMĚNA OSOBNÍHO VÝTAHU V OBJEKTU FR. FORMANA 13, OSTRAVA–DUBINA		ZAK. Č.: DK/06/01/21/VÝTAH
OBSAH: VÝKRES PRO POSOUZENÍ SHODY		FORMÁT: 2 x A4
STAVBA: FRANTIŠKA FORMANA 251/13, DUBINA, 70030 OSTRAVA PARC. Č. 71/81, K. Ú. DUBINA U OSTRAVY		DATUM: 03–2021
		MĚŘÍTKO: 1:50
		STUPEŇ: DPS
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA–JIH		VÝKRES Č.: D.2.2