



### POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

### OCHRANA PŘED ÚRAZEM:

U NAPĚŤOVÝCH SOUSTAV DO AC 1 kV BUDE OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAJIŠTĚNA UPLATNĚNÍM ODPOVÍDAJÍCÍCH OPATŘENÍ DLE ČSN EN 61140 ed. 3 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: AC 400/230 V / TN - AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE S OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM, POSPOJOVÁNÍM A RCD

Název a místo stavby:

## Stavební úpravy MŠ Galvase 12A, Ostrava

MŠ Galvase 12A, Ostrava - Dubina

Investor:

Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3,  
700 30 Ostrava - Hrabůvka

Část:

D1.4.3 - Elektroinstalace

Zodpovědný projektant:

Ing. Jaroslav Petlach

Vypracoval:

Michal Masařík

Stupeň dokumentace:

DPS

Výkres:

Přehledové schéma zapojení

Měřítko:

Datum:

Formát:

Duben 2021

A4

Číslo výkresu:

D.1.4.3.10