



KUCHYNĚ:

- STOLNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍVOD 230V/15 kW, ZÁSUVKY 11 m NAD PODLAHOU
- ZAŘÍZENÍ POD PRACOVNÍ DESKOU, 230V/15 kW, ZÁSUVKY 0,4 m NAD PODLAHOU
- LEDNICE, 230V/0,5 kW, ZÁSUVKY 0,3 m NAD PODLAHOU
- TEPLOÝ JÍDELNÍ VOZÍK, 230V/3 kW, ZÁSUVKY 0,3 m NAD PODLAHOU
- PÁNEV, 2x 400V/23 kW, POHYBLIVÝ PŘÍVOD 2,5 m DLOUHÝ, 0,2 A 0,45 m NAD PODLAHOU, PŘES VYPÍNAČ 11 m
- KONVEKTOMAT, 2x 400V/10 kW, POHYBLIVÝ PŘÍVOD 2,5 m DLOUHÝ, 0,2 A 0,45 m NAD PODLAHOU, PŘES VYPÍNAČ 11 m
- INDUKČNÍ SPORÁK 400V/10 kW, POHYBLIVÝ PŘÍVOD 2,5 m DLOUHÝ, PŘES VYPÍNAČ 11 m
- SKLOKERAMICKÝ SPORÁK 400V/4 kW, POHYBLIVÝ PŘÍVOD 2,5 m DLOUHÝ, PŘES VYPÍNAČ 11 m
- VÝR. ČAJE A VÝR. HORKÉ VODY 400V/10 kW, ZÁSUVKA 400V/16A/SP IP44, 11 m NAD PODLAHOU
- ROBOT 400V/4 kW, ZÁSUVKA 400V/16A/SP IP44, 11 m NAD PODLAHOU
- MYČKA 400V/7 kW, ZÁSUVKA 400V/16A/SP IP44, 0,65 m NAD PODLAHOU, PŘES VYPÍNAČ 11 m
- VARNÁ KOKVICE 230V/3,5 kW, ZÁSUVKY 11 m NAD PODLAHOU
- SVĚTLO DIGESTOŘ 230V/15 kW, KABEL ZE STROPU, UKONČENÝ POHYBLIVÝM PŘÍVODEM 3 m DLOUHÝ
- ZNĚKOVACÍ VODY 230V/ 0,5 kW, ZÁSUVKY 0,6 m NAD PODLAHOU

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE BUDE ZDEMONTOVÁNA
- VEŠKERÁ KABELAŽ V 1NP BUDE VEDENA V PODHLEDECH NA KABELOVÝCH PŘÍCHÝTKÁCH A HÁČÍCH
- VEŠKERÁ KABELAŽ V 2NP BUDE VEDENA POD OMÍTKOU BEZ DRÁŽKOVÁNÍ, VE STÁVAJÍCÍ DRÁŽKÁCH PO ODSTRANĚNÍ STARÉ KABELAŽE
- m.č. 101, 102, 113 V BLOKU A m.č. 103, 112, 114, 114 V BLOKU C JSOU JÍŽ PO REKONSTRUKCI, BUDOU TAK PŘÍVEDENY POUZE NOVÉ PŘÍVODY PRO ZÁSUVKOVÉ
- m.č. 103, 104, 213, 214, 215 V BLOKU A m.č. 203, 212, 213, 214 V BLOKU C JSOU JÍŽ PO REKONSTRUKCI, BUDOU TAK PŘÍVEDENY POUZE NOVÉ PŘÍVODY PRO ZÁSUVKOVÉ A SVĚTELNÉ OKRUHY
- DOMÁCÍ VIDEOTELEFONY BUDOU INSTALOVÁNY NA VYBRANÝCH MÍSTECH A BUDOU VŽDY OVLÁDÁT PŘÍSLUŠNÝ ELEKTRICKÝ ZÁMEK.
- VÝŠKA VYPÍNAČŮ 1,2 m OD PODLAHY, ZÁSUVEK 0,2 m, V KUCHYŇSKÝCH LINKÁCH
- 1,2-1,3 m, PRO TECHNOLOGIE INOVÁKA, LEDNICE... 1,0 A m VE SKŘÍNĚ PŘÍSTUPNÉ, DETAILY UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK VE VŠECH PROSTORÁCH VIZ PROJEKT INTERIÉRU.
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ V KOUPELNÁCH VE SPRACÍCH PROVĚST VODĚM CYV ŽLUTOZELÝM.
- ROZMÍSTĚNÍ EL. VÝVODŮ V KUCHYNĚ PROVĚST DLE PROJEKTU KUCHYNĚ, KRESLENO SCHÉMATICKY.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED3:

411.2 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) ISOLACÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTÍ

411.2 POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) 411.3.1 OCHRANNÉ ÚZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY 411.3.3 DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PROUDOVÝ OCHRÁŇ

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

STRÍDÁVÁ SÍŤ: 3NP AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ- BLOK "A":

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
101	VSTUP-ZÁDVEŘÍ	11,90
102	CHODBA	15,33
103	KANCELÁŘ ŘEDITELE	20,90
104	SKLAD	2,01
105	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,08
106	ZÁDVEŘÍ	3,24
107	KOUPELNA	2,31
108	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,04
109	KUCHYNĚ	44,93
110	MÍSTNOST UČITELÉ	12,40
111	ZÁDVEŘÍ	3,31
112	KOUPELNA	2,57
113	WC	1,09
114	SKLAD POTRAVIN	4,46
115	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY	7,66
116	CHODBA	17,47
117	SKLAD	4,14
118	ŠATNA	3,00
119	SKLAD	3,81
120	KANCELÁŘ UČITELÉ	12,18
121	PRÁDELNA	19,18
122	UMÝVÁRNA	7,16
123	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO JÍDELNY	10,54
124	SKLAD	8,46
125	SKLAD	5,83
126	ZÁDVEŘÍ	10,54
127	ZÁDVEŘÍ	5,71
128	PRÁDELNA	11,38
129	SKLAD	7,80
130	KRYTÝ VSTUP	11,76
131	SPOJOVACÍ CHODBA	20,23

LEGENDA ZNAČEK

- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1 (S PLNÝM STŘEDEM V KRYTÍ IP 44)
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 5 (S PLNÝM STŘEDEM V KRYTÍ IP 44)
- STRÍDÁVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6 (S PLNÝM STŘEDEM V KRYTÍ IP 44)
- KŘÍŽOVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 7 (S PLNÝM STŘEDEM V KRYTÍ IP 44)
- INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU, 360°

LEGENDA SVÍTIDEL

- A - SVÍTIDLO ANETA 560 LED 48W
- B - SVÍTIDLO ANETA 350 LED 20W
- B1 - SVÍTIDLO MODUS 0 LED 17W
- C - SIA 350 LED 24W
- D - SVÍTIDLO ADELE LED 40W
- FNS - NOUZOVÉ SVÍTIDLO GAMMA 325L