

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

VS projekt, s.r.o.

Na Obvodu 45/1100,
 703 00 Ostrava - Vítkovice

Vaše žádost ze dne, značka:
 21.12.2018

Naše značka:
 053180104

Vyřizuje:
 Barbara Stýblová

dne:
 29.11.2018

Věc: Chodník podél ul.Kotlářove v Ostravě Zábřehu, Kat.území Zábřeh nad Odrou

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ostrava Zábřeh
 Stavebník: SMO MOB Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Jih
 Projektant: Ing. Miroslav Skupník, VS projekt s.r.o., Na Obvodu 45/1100, 703 00 Ostrava-Vítkovice
 Č. zakázky: 16/023 Datum: 11/2018

Předmětem předložené dokumentace jsou nové pěší komunikace a parkoviště v lokalitě ulice Kotlářovy mezi ul.Řadovou a ul.Volgogradskou. Chodník CH1 je šířky 1,5m a délky 120m. Komunikace parkoviště bude provedena na ploše 125m². Nová plocha parkovacích stání bude 155m² - pro 12 osobních aut z toho 1 stání pro osoby ZTP.

Komunikace pro pěší mají snížené náslapné hrany na max. +20mm a varovné pásy na rozhraní chodník – vozovka. Obrubník chodníků podél zvýšené části u zeleně bude ve výšce větší než +60mm – přirozená vodící linie. Chodník v místě vstupu do vozovky a v místech přechodů přes vozovku na začátku úseku a na konci úseku je opatřen varovnými pásy š.0,40m. V místech vstupu na vozovku jsou obrubníky osazeny +0,02m nad niveletu silnice. Vyrovnávací rampa mezi úrovní chodníku a snížené obruby bude mít délku cca 2m a sklon 1:20 (5%).

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Vyhrazené parkovací stání pro ZTP označit mezinárodním symbolem přístupnosti pro invalidní osoby a to vodorovnou a svislou dopravní značkou.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Projektová dokumentace byla zaslána elektronicky.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 ODBOR SPRÁVY BEZOSTÁNNÍ SÍTĚ
 KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
 ODBORNÝ KONZULTANT -053-

Barbara Stýblová, odborný konzultant

Adr. střediska: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 603 440 763, barbara.styblova@gmail.com